

Управдом Юг Подмосквья
Советская 104А

акс

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 364111
Дата последней поверки теплосчетчика

Спод.: - - м3/ч Ду= мм
Годр.: - - м3/ч Ду= мм
Гп : л/лмп

Послужная ведомость учета параметров теплоснабжения
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата		Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Время, час	Работы	Классиф
		Гкал					разбор					атм	атм	Тн	Тр	ошибок
23.03.26		1.258	136.18	138.7979	124.00	126.0879	12.18	64.9	60.3	4.6	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
24.03.26		1.278	136.46	139.1133	124.14	126.2588	12.32	65.3	60.7	4.6	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
25.03.26		1.178	135.30	137.9297	124.77	126.9033	10.53	65.3	60.7	4.6	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
26.03.26		1.356	137.37	140.0322	123.61	125.7178	13.75	65.2	60.6	4.6	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
27.03.26		1.208	135.68	138.3135	124.36	126.4736	11.33	65.2	60.7	4.5	9.0	9.0	5.2	0.01	23.99	U
28.03.26		1.248	136.00	138.6406	123.88	125.9980	12.12	65.2	60.7	4.5	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
29.03.26		1.319	136.81	139.4775	123.41	125.5342	13.40	65.4	60.9	4.5	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
30.03.26		1.228	135.85	138.5156	124.15	126.3076	11.69	65.7	61.2	4.5	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
31.03.26		1.213	136.10	138.7686	124.54	126.6943	11.56	65.5	61.1	4.4	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
01.04.26		1.222	135.85	138.5186	124.14	126.3047	11.70	65.7	61.3	4.4	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
02.04.26		1.191	135.26	137.9023	123.99	126.1260	11.27	65.4	61.0	4.4	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
03.04.26		1.154	134.65	137.2979	124.26	126.4141	10.39	65.7	61.2	4.5	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
04.04.26		1.221	135.28	137.9180	123.43	125.5557	11.85	65.4	61.0	4.5	9.0	9.0	5.2	0.10	23.90	D
05.04.26		1.227	135.00	137.6582	123.47	125.6055	11.54	65.7	61.1	4.6	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
06.04.26		1.125	133.87	136.4482	123.94	126.0391	9.94	64.9	60.4	4.5	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
07.04.26		1.113	134.13	136.6016	123.72	125.7246	10.42	63.4	59.1	4.3	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
08.04.26		1.203	135.20	137.6729	123.22	125.1982	11.98	63.1	58.7	4.4	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
09.04.26		1.241	135.38	137.7813	122.50	124.4092	12.87	62.2	57.7	4.5	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
10.04.26		1.251	135.38	137.8066	122.70	124.6230	12.68	62.6	58.0	4.6	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
11.04.26		1.200	134.82	137.2646	122.99	124.9355	11.84	62.9	58.4	4.5	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
12.04.26		1.207	135.11	137.6143	123.35	125.3525	11.76	63.6	59.1	4.5	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
13.04.26		1.214	135.25	137.7617	123.35	125.3535	11.90	63.6	59.1	4.5	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
14.04.26		1.215	134.87	137.4658	123.67	125.7520	11.20	64.9	60.2	4.7	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
15.04.26		1.174	134.66	137.2490	123.83	125.9287	10.83	64.9	60.4	4.5	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
16.04.26		1.195	135.04	137.6377	123.69	125.7822	11.35	64.9	60.4	4.5	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
17.04.26		1.205	135.24	137.8096	123.55	125.6182	11.69	64.5	60.1	4.4	9.0	9.0	5.2	0.06	23.94	D
18.04.26		1.155	134.40	136.9434	123.59	125.6445	10.81	64.3	59.8	4.5	9.0	9.0	5.2	0.14	23.86	D

19.04.26	1.343	136.36	138.9512	122.44	124.4756	13.93	64.5	59.9	4.6	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00
20.04.26	1.212	134.69	137.2920	123.64	125.7168	11.06	65.0	60.2	4.7	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00
21.04.26	1.262	135.30	137.9102	123.31	125.3906	11.99	65.1	60.4	4.7	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00
Итого	36.614	4061.52	4139.0938	3709.62	3771.9258	351.90	64.7	60.1	4.5	9.0	9.0	5.2	0.32	719.68
0.31														

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	142.434	15033.27	13718.69	15324.74	13948.43	2659.26
23.03.26	00:00	105.820	10971.75	10009.07	11185.64	10176.50	1939.57
Итого		36.614	4061.52	3709.62	4139.09	3771.93	719.68

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.68 час.

Период отключения питания (U) 0.013 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
Период t2-t1 < min (D) 0.302 час. Период G<min (g) 0.000 час.
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



V=367,523 а.з
Qтр=22,92 т/час