Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с **23.03.2026** по **21.04.2026**

Потребитель: Управдом Юг Подмосковье
Адрес объекта: Советская 105
Теплосчетчик МКТС: **№ 011769-2** Версия МКТС: **2.51**
Формула расчета тепла: **Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)**

Дата	Тепл.эн.,	Масса, т			Температура, °C				Давл., ати		Время, час		Отказы
	Q, Гкал	M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	tхв	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	0.825	104.63	95.69	8.93	65.0	61.5	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
24.03.26	0.847	105.13	95.88	9.25	65.5	62.0	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
25.03.26	0.833	104.91	95.91	9.00	65.4	61.9	3.5	10.0	6.8	6.5	24.00	0.00	
26.03.26	0.852	105.16	95.78	9.38	65.3	61.9	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
27.03.26	0.760	103.63	95.91	7.71	65.3	61.8	3.5	10.0	6.8	6.6	24.00	0.00	
28.03.26	0.821	104.53	95.69	8.82	65.3	61.8	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
29.03.26	0.826	104.50	95.63	8.89	65.5	62.0	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
30.03.26	0.842	104.72	95.56	9.16	65.7	62.3	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
31.03.26	0.846	105.13	95.84	9.29	65.6	62.2	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
01.04.26	0.890	105.41	95.41	10.02	65.8	62.3	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
02.04.26	0.801	104.13	95.66	8.44	65.5	62.0	3.5	10.0	6.8	6.5	24.00	0.00	
03.04.26	0.846	104.69	95.50	9.18	65.8	62.3	3.5	10.0	6.8	6.6	24.00	0.00	
04.04.26	0.789	103.19	94.94	8.26	65.5	62.0	3.5	10.0	6.7	6.5	23.83	0.17	Dt
05.04.26	0.882	105.22	95.44	9.80	65.7	62.2	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
06.04.26	0.799	104.16	95.63	8.53	65.0	61.5	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
07.04.26	0.777	104.06	95.53	8.51	63.5	60.1	3.4	10.0	6.8	6.5	24.00	0.00	
08.04.26	0.815	104.88	95.56	9.32	63.2	59.8	3.3	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
09.04.26	0.838	105.22	95.22	10.04	62.2	58.9	3.3	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
10.04.26	0.816	104.72	95.31	9.38	62.6	59.2	3.4	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
11.04.26	0.861	105.25	95.03	10.23	62.9	59.6	3.4	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	Dt
12.04.26	0.776	104.00	95.63	8.35	63.7	60.3	3.4	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
13.04.26	0.838	105.03	95.50	9.57	63.7	60.3	3.4	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
14.04.26	0.803	104.09	95.59	8.48	65.0	61.4	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
15.04.26	0.859	105.06	95.50	9.57	65.0	61.5	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
16.04.26	0.864	105.22	95.47	9.72	64.9	61.5	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
17.04.26	0.806	104.03	95.25	8.77	64.6	61.2	3.4	10.0	6.7	6.5	23.88	0.12	Dt
18.04.26	0.870	104.19	94.16	10.07	64.4	61.0	3.4	10.0	6.7	6.5	23.69	0.31	Dt
19.04.26	0.853	105.19	95.50	9.66	64.5	61.1	3.4	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
20.04.26	0.859	105.03	95.53	9.52	65.0	61.5	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
21.04.26	0.832	104.41	95.44	8.95	65.1	61.6	3.5	10.0	6.7	6.5	24.00	0.00	
Итого:	**24.927**	**3139.47**	**2864.66**	**274.79**	**64.7**	**61.3**	**3.5**	**10.0**	**6.7**	**6.5**	**719.40**	**0.60**	**Dt**

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	3309.968	378192.91	337920.53	98774.48
22.03.26 24:00	3285.041	375053.44	335055.88	98055.08
Итого:	**24.927**	**3139.47**	**2864.66**	**719.40**

Отчетный период: **720.00** ч
Время работы: **719.40** ч
Суммарное время отказа: **0.60** ч = 0.00 (Откл.эл-пит.(Эл)) + 0.00 (Неисправн.(Не)) + 0.00 (Gv<min (ДГ)) + 0.00 (Gv>max(ДГ)) + 0.60 (dt<min (Dt))

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: **1.37**