

Управдом Юг Подмосковья
Советская 114

ТКС

Тип теплосчетчика КМ-5-4
Дата последующей поверки теплосчетчика

Версия 02.30
Номер теплосчетчика 372081

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
							t1	t2	t1-t2	txb		P1	P2	Нераб.	Работы	
	Ткал											атм	атм	Тн	Тр	ошибок
23.03.26	1.568	180.24	183.7617	169.99	172.8496	10.25	65.4	59.6	5.7	9.0	6.9	0.5	0.00	24.00		
24.03.26	1.678	181.95	185.5586	169.99	172.8926	11.96	65.9	60.1	5.7	9.0	6.9	0.5	0.00	24.00		
25.03.26	1.738	183.36	186.9678	170.03	172.9141	13.33	65.6	60.0	5.7	9.0	6.9	0.5	0.00	24.00		
26.03.26	1.702	182.41	186.0127	169.95	172.8447	12.46	65.7	60.0	5.7	9.0	6.9	0.5	0.00	24.00		
27.03.26	1.658	181.96	185.5391	170.01	172.8916	11.95	65.6	59.9	5.7	9.0	6.9	0.5	0.00	24.00		
28.03.26	1.709	182.58	186.1768	169.56	172.4482	13.02	65.6	60.0	5.6	9.0	6.9	0.5	0.00	24.00		
29.03.26	1.876	185.24	188.9111	169.28	172.1846	15.96	65.8	60.2	5.6	9.0	6.8	0.5	0.00	24.00		
30.03.26	1.807	184.27	187.9521	169.73	172.6592	14.54	66.1	60.5	5.6	9.0	6.9	0.5	0.00	24.00		
31.03.26	1.707	183.24	186.8770	170.31	173.2354	12.93	65.9	60.3	5.6	9.0	6.9	0.5	0.00	24.00		
01.04.26	1.917	186.04	189.7734	169.59	172.5254	16.45	66.2	60.6	5.6	9.0	6.9	0.5	0.00	24.00		
02.04.26	1.993	187.56	191.2871	169.56	172.4678	18.00	65.8	60.2	5.6	9.0	6.9	0.4	0.00	24.00		
03.04.26	1.944	186.30	190.0254	169.48	172.4082	16.82	66.1	60.4	5.7	9.0	6.9	0.4	0.00	24.00		
04.04.26	2.043	188.12	191.8477	169.13	172.0225	19.00	65.8	60.2	5.6	9.0	6.9	0.4	0.00	24.00		
05.04.26	2.202	190.12	193.9141	168.87	171.7744	21.25	66.1	60.4	5.7	9.0	6.9	0.4	0.00	24.00		
06.04.26	2.197	191.00	194.7031	168.80	171.6328	22.20	65.1	59.6	5.5	9.0	6.9	0.4	0.00	24.00		
07.04.26	2.050	189.36	192.8887	168.99	171.7207	20.36	63.8	58.3	5.4	9.0	6.9	0.4	0.00	24.00		
08.04.26	2.128	190.80	194.3281	168.80	171.5000	22.00	63.5	58.1	5.4	9.0	6.9	0.4	0.00	24.00		
09.04.26	2.325	194.19	197.6914	167.75	170.3652	26.44	62.6	57.3	5.3	9.0	6.8	0.4	0.00	24.00		
10.04.26	2.170	191.26	194.7520	168.29	170.9434	22.97	63.0	57.6	5.4	9.0	6.8	0.4	0.00	24.00		
11.04.26	2.350	193.81	197.3828	167.55	170.2109	26.26	63.3	57.9	5.4	9.0	6.8	0.3	0.00	24.00		
12.04.26	2.390	194.61	198.2832	168.29	171.0332	26.33	64.1	58.6	5.5	9.0	6.8	0.3	0.00	24.00		
13.04.26	2.404	195.04	198.7148	168.59	171.3438	26.44	64.1	58.6	5.5	9.0	6.9	0.3	0.00	24.00		
14.04.26	2.435	194.36	198.1719	168.60	171.4414	25.76	65.4	59.7	5.7	9.0	6.9	0.3	0.00	24.00		
15.04.26	2.445	194.97	198.7813	168.55	171.3945	26.43	65.3	59.7	5.6	9.0	6.8	0.3	0.00	24.00		
16.04.26	2.413	194.48	198.2715	168.62	171.4590	25.86	65.3	59.7	5.6	9.0	6.8	0.3	0.00	24.00		
17.04.26	2.413	194.80	198.5664	168.67	171.4863	26.13	65.0	59.4	5.5	9.0	6.8	0.3	0.00	24.00		

18.04.26	2.477	195.73	199.4941	168.20	170.9902	27.53	64.7	59.2	5.5	9.0	6.8	0.3	0.00	24.00
19.04.26	2.662	198.38	202.2090	167.77	170.5645	30.61	64.9	59.4	5.6	9.0	6.8	0.3	0.00	24.00
20.04.26	1.911	185.53	189.1582	168.81	171.6582	16.72	65.4	59.7	5.6	9.0	6.9	0.3	0.00	24.00
21.04.26	1.544	178.94	182.4395	168.85	171.6914	10.09	65.3	59.6	5.7	9.0	6.9	0.3	0.00	24.00
Итого	61.854	5660.65	5770.4404	5070.61	5155.5537	590.05	65.1	59.5	5.6	9.0	6.9	0.4	0.00	720.00
Итого														

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	200.748	20332.05	18736.31	20730.22	19049.99	2662.82
23.03.26	00:00	138.894	14671.40	13665.71	14959.78	13894.44	1942.82
Итого		61.854	5660.65	5070.61	5770.44	5155.55	720.00

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм. работы _____ 720.00 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.004 час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Handwritten in blue ink:
1 = 614,89 м³
QTr = 38,369 Гкал