Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с **23.03.2026** по **21.04.2026**

Потребитель: Управдом Юг Подмосковья

Адрес объекта: Советская 89

Теплосчетчик МКТС: **№ 011439-2** Версия МКТС: **2.51**

Формула расчета тепла

Дата	Тепл.эн.,	Масса, т			Температура, °С				Давл., ати		Время, час		Отказы
	Q, Гкал	M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	tхв	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	0.391	7.85	0.00	7.85	60.0	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
24.03.26	0.434	8.59	0.00	8.59	60.6	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
25.03.26	0.433	8.60	0.00	8.60	60.5	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
26.03.26	0.383	7.63	0.00	7.63	60.3	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
27.03.26	0.459	9.11	0.00	9.11	60.5	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.01	Эл
28.03.26	0.462	9.14	0.00	9.14	60.6	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
29.03.26	0.452	8.89	0.00	8.89	60.9	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
30.03.26	0.443	8.70	0.00	8.70	61.0	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
31.03.26	0.383	7.55	0.00	7.55	60.8	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
01.04.26	0.429	8.41	0.00	8.41	61.1	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
02.04.26	0.388	7.67	0.00	7.67	60.7	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
03.04.26	0.398	7.82	0.00	7.82	61.0	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
04.04.26	0.457	9.00	0.00	9.00	60.8	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
05.04.26	0.443	8.71	0.00	8.71	61.0	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
06.04.26	0.440	8.76	0.00	8.76	60.3	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
07.04.26	0.394	8.07	0.00	8.07	59.0	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
08.04.26	0.457	9.33	0.00	9.33	59.0	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
09.04.26	0.521	10.86	0.00	10.86	58.0	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
10.04.26	0.422	8.81	0.00	8.81	58.0	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
11.04.26	0.420	8.72	0.00	8.72	58.3	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
12.04.26	0.446	9.09	0.00	9.09	59.2	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
13.04.26	0.371	7.63	0.00	7.63	58.7	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
14.04.26	0.448	8.93	0.00	8.93	60.3	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
15.04.26	0.443	8.84	0.00	8.84	60.1	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
16.04.26	0.424	8.43	0.00	8.43	60.4	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
17.04.26	0.405	8.09	0.00	8.09	60.1	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
18.04.26	0.437	8.74	0.00	8.74	60.0	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
19.04.26	0.432	8.66	0.00	8.66	60.0	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
20.04.26	0.388	7.72	0.00	7.72	60.4	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
21.04.26	0.433	8.58	0.00	8.58	60.5	---	---	10.0	4.0	----	24.00	0.00	
Итого:	**12.838**	**256.93**	**0.00**	**256.93**	**60.0**	**---**	**---**	**10.0**	**4.0**	**----**	**720.00**	**0.01**	**Эл**

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	1764.354	36114.73	0.00	90881.88
22.03.26 24:00	1751.516	35857.80	0.00	90161.89
Итого:	**12.838**	**256.93**	**0.00**	**720.00**

Отчетный период: **720.00** ч

Время работы: **720.00** ч

Суммарное время отказа: **0.01** ч = 0.01 (Откл.эл-пит.(Эл)) + 0.00 (Неисправн.(Не)) + 0.00 (Gv<min (ДГ)) + 0.00 (Gv>max(ДГ)) + 0.00 (dt<min (Dt))

Представитель потребителя:

Представитель поставщика:

Распечатано программой MktsPrnt, версия: **1.37**