

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская 103
 Теплосчетчик МКТС: № 013448-1 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.10.24	2.607	459.88	461.56	-1.68	46.4	40.9	5.5	15.0	4.5	24.00	0.00	
20.10.24	2.260	459.94	461.56	-1.63	44.0	39.3	4.7	15.0	4.5	24.00	0.00	
21.10.24	2.139	461.44	463.06	-1.64	42.6	38.2	4.4	15.0	4.5	24.00	0.00	
22.10.24	2.000	430.75	432.38	-1.60	42.7	38.3	4.4	15.0	4.5	22.54	1.46	Эл
23.10.24	1.925	460.31	462.06	-1.75	40.8	36.8	4.0	15.0	4.5	24.00	0.00	
24.10.24	1.791	467.06	468.75	-1.73	38.6	35.0	3.6	15.0	4.5	24.00	0.00	
25.10.24	2.361	417.81	419.63	-1.74	45.2	39.7	5.5	14.9	3.9	23.93	0.07	Dt
26.10.24	2.764	478.69	480.56	-1.91	47.3	41.7	5.6	15.0	4.4	24.00	0.00	
27.10.24	2.220	479.81	481.69	-1.89	42.9	38.5	4.4	15.0	4.5	24.00	0.00	
28.10.24	2.250	479.38	481.31	-1.91	43.3	38.8	4.5	15.0	4.5	24.00	0.00	
29.10.24	2.446	477.69	479.50	-1.86	44.3	39.3	4.9	15.0	4.5	24.00	0.00	
30.10.24	2.831	478.81	480.75	-1.90	47.9	42.2	5.7	15.0	4.5	24.00	0.00	
31.10.24	3.036	466.13	468.06	-1.92	48.8	42.5	6.3	15.0	4.5	24.00	0.00	
01.11.24	2.474	457.13	458.94	-1.83	45.2	40.0	5.2	15.0	4.5	24.00	0.00	
02.11.24	3.452	456.75	458.69	-1.93	51.6	44.3	7.4	15.0	4.5	24.00	0.00	
03.11.24	3.701	456.63	458.50	-1.91	54.7	46.8	7.9	15.0	4.5	24.00	0.00	
04.11.24	3.769	457.44	459.44	-1.98	55.0	47.0	8.0	15.0	4.4	24.00	0.00	
05.11.24	3.865	457.00	458.94	-1.96	55.9	47.7	8.3	15.0	4.5	24.00	0.00	
06.11.24	3.635	455.38	457.31	-1.91	54.5	46.7	7.8	15.0	4.5	24.00	0.00	
07.11.24	2.615	455.06	456.75	-1.70	46.2	40.7	5.5	15.0	4.5	24.00	0.00	
08.11.24	2.776	456.19	458.13	-1.95	47.3	41.4	5.9	15.0	4.4	24.00	0.00	
09.11.24	2.912	456.00	457.94	-1.94	48.2	42.1	6.2	15.0	4.4	24.00	0.00	
10.11.24	2.868	457.00	459.00	-1.97	47.8	41.7	6.1	15.0	4.4	24.00	0.00	
11.11.24	3.342	424.44	426.25	-1.83	53.6	46.0	7.7	15.0	4.4	22.39	1.61	Эл
12.11.24	3.668	456.75	458.75	-1.97	54.0	46.2	7.8	15.0	4.5	23.98	0.02	Эл
13.11.24	3.479	456.94	458.13	-1.25	52.8	45.3	7.4	15.0	5.4	23.78	0.22	Эл
14.11.24	3.673	454.00	456.69	-2.67	54.0	46.0	8.0	15.0	8.8	24.00	0.00	
15.11.24	3.595	439.88	443.31	-3.47	54.1	46.1	8.0	15.0	5.1	23.41	0.59	Эл
16.11.24	3.197	450.25	453.56	-3.31	50.6	43.7	6.9	15.0	5.1	24.00	0.00	
17.11.24	2.820	450.94	454.25	-3.25	47.3	41.2	6.1	15.0	5.4	24.00	0.00	
Итого:	86.471	13715.44	13775.44	-59.96	48.2	42.1	6.1	15.0	4.7	716.03	3.97	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.11.24 24:00	6417.253	828598.88	832038.25	69094.14
18.10.24 24:00	6330.783	814883.44	818262.81	68378.11
Итого:	86.471	13715.44	13775.44	716.03

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 716.03 ч

Суммарное время отказа: 3.97 ч = 3.90 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.07
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Q=86,957249