

Организация: *Управление ГО* Номер абонента: Котельная  
 Тип прибора: МКТС *Тодмсковые* Номер прибора: 11769  
 Адрес дома: ул Советская 105, Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.01	2,02	163,97	165,72	0,00	1,75	166,12	167,03	-0,91	52,45	40,12	12,33	6,17	5,84	24,0	
19.01	2,19	163,87	165,66	0,00	1,78	166,16	166,97	-0,81	54,46	41,05	13,41	6,17	5,84	24,0	
20.01	2,13	163,87	165,62	0,00	1,75	166,12	166,94	-0,81	53,75	40,73	13,02	6,17	5,84	24,0	
21.01	2,57	163,75	165,44	0,00	1,69	166,47	166,97	-0,50	59,41	43,7	15,71	6,16	5,82	24,0	
22.01	2,50	157,50	159,09	0,00	1,59	160,09	160,56	-0,47	59,51	43,6	15,91	5,95	5,61	23,96	
23.01	2,55	166,62	168,34	0,00	1,72	169,41	169,91	-0,50	59,21	43,9	15,31	6,18	5,82	24,0	
24.01	2,34	163,16	164,81	0,00	1,66	165,62	166,22	-0,59	57,18	42,82	14,36	6,16	5,82	24,0	
25.01	2,09	162,97	164,66	0,00	1,69	165,22	166,03	-0,81	54,23	41,39	12,84	6,26	5,92	24,0	
26.01	1,83	163,03	164,78	0,00	1,75	165,03	166,00	-0,97	50,63	39,41	11,22	6,28	5,94	24,0	
27.01	1,60	163,16	164,91	0,00	1,75	164,91	166,03	-1,13	47,59	37,79	9,8	6,28	5,94	24,0	
28.01	1,58	163,16	164,94	0,00	1,78	164,91	166,03	-1,13	47,37	37,66	9,71	6,29	5,94	24,0	
29.01	1,61	163,16	164,91	0,00	1,75	164,94	166,06	-1,13	47,67	37,8	9,87	6,3	5,95	24,0	
30.01	1,45	164,16	165,97	0,00	1,81	165,78	167,00	-1,22	45,29	36,47	8,82	6,29	5,94	24,0	
31.01	1,77	163,59	165,34	0,00	1,75	165,50	166,53	-1,03	49,7	38,84	10,86	6,3	5,95	24,0	
01.02	1,73	166,19	167,94	0,00	1,75	168,09	169,16	-1,06	49,09	38,64	10,45	6,32	5,96	24,0	
02.02	2,01	165,91	167,66	0,00	1,75	168,09	169,00	-0,91	52,77	40,61	12,16	6,31	5,96	24,0	
03.02	2,12	163,00	164,69	0,00	1,69	165,25	166,03	-0,78	54,38	41,36	13,02	6,3	5,95	24,0	
04.02	2,25	162,91	164,59	0,00	1,69	165,37	166,03	-0,66	56,35	42,5	13,85	6,29	5,94	24,0	
05.02	2,21	164,69	166,37	0,00	1,69	167,06	167,75	-0,69	55,61	42,18	13,43	6,22	5,86	24,0	
06.02	2,27	162,03	163,69	0,00	1,66	164,47	165,12	-0,66	56,21	42,17	14,04	6,15	5,8	24,0	
07.02	2,63	161,87	163,50	0,00	1,62	164,66	165,03	-0,38	60,75	44,47	16,28	6,15	5,8	24,0	
08.02	2,73	161,84	163,44	0,00	1,59	164,75	165,03	-0,28	62,13	45,25	16,88	6,15	5,8	24,0	
09.02	2,53	160,78	162,41	0,00	1,62	163,47	163,94	-0,47	59,78	44,01	15,77	6,13	5,79	24,0	
10.02	2,66	161,75	163,41	0,00	1,66	164,59	164,94	-0,34	61,28	44,82	16,46	6,14	5,79	24,0	
11.02	2,79	161,69	163,31	0,00	1,62	164,66	164,94	-0,28	62,84	45,59	17,25	6,15	5,8	23,98	
12.02	2,93	161,25	162,84	0,00	1,59	164,37	164,53	-0,16	64,61	46,44	18,17	6,14	5,8	23,91	
13.02	2,97	163,09	164,66	0,00	1,56	166,28	166,41	-0,13	65,03	46,8	18,23	6,15	5,8	24,0	
14.02	2,94	162,22	163,78	0,00	1,56	165,37	165,47	-0,09	64,73	46,61	18,12	6,16	5,81	24,0	
15.02	3,15	161,41	162,97	0,00	1,56	164,75	164,72	0,03	67,04	47,53	19,51	6,25	5,91	24,0	
16.02	3,30	161,34	162,84	0,00	1,50	164,84	164,66	0,19	68,8	48,33	20,47	6,28	5,94	24,0	
17.02	3,42	161,75	163,28	0,00	1,53	165,44	165,16	0,28	70,27	49,13	21,14	6,26	5,92	24,0	
Итого:	72,89	5049,69	5101,56	0,00	51,87	5127,81	18,87	-18,38	57,07	42,62	14,45	6,21	5,87	743,85	

оказания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2025	24:00	4774,81	403572,59	404771,91	88345,82
17.02.2025	24:00	4847,70	408622,28	409873,47	89089,67
ИТОГО:		72,89	5049,69	5101,56	743,85

Классификация ошибок:  
 D - отключение по t1-t2<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
 744 =743,85 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 72,9045 Гкал

Представитель  
 абонента



Представитель  
 тепло(водо)снабжающей  
 организации

