

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д. 89
 Теплосчетчик МКТС: № 011439-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.10.24	1.574	330.19	326.81	3.34	46.5	41.7	4.8	3.9	4.0	24.00	0.00	
20.10.24	1.351	330.44	326.94	3.53	43.8	39.7	4.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
21.10.24	1.313	331.94	328.50	3.38	43.0	39.0	4.0	3.9	4.0	24.00	0.00	
22.10.24	1.266	329.31	325.38	3.98	42.8	39.0	3.9	3.9	4.0	24.00	0.00	
23.10.24	1.164	329.63	326.19	3.45	41.2	37.6	3.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
24.10.24	0.999	233.81	231.31	2.47	43.0	38.7	4.3	3.9	4.0	16.62	7.38	Dt
25.10.24	1.438	299.88	296.75	3.14	45.8	41.0	4.8	3.3	4.0	23.32	0.68	Dt
26.10.24	1.614	343.69	340.06	3.63	47.1	42.3	4.7	3.9	4.0	24.00	0.00	
27.10.24	1.322	344.56	340.88	3.67	43.0	39.2	3.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.10.24	1.327	344.31	340.69	3.63	43.2	39.4	3.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.10.24	1.505	344.38	340.63	3.69	45.0	40.6	4.4	3.9	4.0	23.97	0.03	Dt
30.10.24	1.673	346.94	343.25	3.75	47.7	42.8	4.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.10.24	1.831	336.94	333.31	3.57	49.3	43.9	5.4	3.9	4.0	24.00	0.00	
01.11.24	1.433	331.38	327.81	3.63	44.8	40.5	4.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
02.11.24	2.153	331.00	327.44	3.57	52.8	46.3	6.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
03.11.24	2.234	330.81	327.38	3.37	54.5	47.8	6.8	3.9	4.0	24.00	0.00	
04.11.24	2.345	331.50	328.19	3.33	55.3	48.2	7.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
05.11.24	2.399	331.00	327.81	3.23	56.0	48.7	7.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
06.11.24	2.215	330.00	326.75	3.21	54.0	47.3	6.7	3.9	4.0	24.00	0.00	
07.11.24	1.629	330.75	327.56	3.20	46.3	41.3	4.9	3.9	4.0	24.00	0.00	
08.11.24	1.736	330.56	327.44	3.15	47.5	42.3	5.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
09.11.24	1.754	330.50	327.31	3.16	48.2	42.9	5.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
10.11.24	1.795	331.19	328.06	3.12	48.4	43.0	5.4	3.9	4.0	24.00	0.00	
11.11.24	2.188	328.00	324.94	3.08	53.7	47.0	6.7	3.9	4.0	24.00	0.00	
12.11.24	2.229	331.25	328.13	3.14	54.1	47.4	6.7	3.9	4.0	24.00	0.00	
13.11.24	2.142	333.56	330.38	3.18	52.9	46.5	6.4	3.9	4.0	23.94	0.06	Dt
14.11.24	2.235	329.19	326.06	3.09	54.2	47.3	6.8	3.9	4.0	24.00	0.00	
15.11.24	2.234	326.75	323.69	3.06	54.3	47.5	6.9	3.9	4.0	24.00	0.00	
16.11.24	1.891	326.75	323.69	3.07	50.3	44.5	5.8	3.9	4.0	24.00	0.00	
17.11.24	1.673	327.31	324.25	3.08	47.4	42.3	5.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
Итого:	52.664	9857.50	9757.56	99.89	48.6	43.2	5.4	3.9	4.0	711.85	8.15	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
17.11.24 24:00	4760.438	684079.75	678571.44	86266.42
18.10.24 24:00	4707.774	674222.25	668813.88	85554.57
Итого:	52.664	9857.50	9757.56	711.85


Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 711.85 ч

Суммарное время отказа: 8.15 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 8.15

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

-10/423