

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.02.2022 по 17.03.2022

Потребитель: _____

Адрес объекта: _____

Теплосчетчик МКТС: № 011439-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.02.22	2.075	321.22	319.66	1.55	52.3	45.8	6.5	3.9	3.7	24.00	0.00	
19.02.22	2.151	320.94	319.34	1.58	53.4	46.7	6.7	3.9	3.7	24.00	0.00	
20.02.22	2.167	321.19	319.66	1.56	53.5	46.7	6.8	3.9	3.7	24.00	0.00	
21.02.22	2.125	321.25	319.69	1.57	53.0	46.4	6.6	3.9	3.7	24.00	0.00	
22.02.22	1.909	321.81	320.22	1.56	50.4	44.5	5.9	3.9	3.7	24.00	0.00	
23.02.22	2.140	321.25	319.69	1.60	53.0	46.4	6.7	4.0	3.7	24.00	0.00	
24.02.22	2.234	321.16	319.56	1.59	54.2	47.2	7.0	4.0	3.8	24.00	0.00	
25.02.22	2.389	320.94	319.31	1.62	56.3	48.9	7.4	4.0	3.7	24.00	0.00	
26.02.22	2.260	319.94	318.28	1.65	55.0	47.9	7.1	4.0	3.7	24.00	0.00	
27.02.22	2.352	319.53	317.88	1.64	55.3	48.0	7.4	4.0	3.7	24.00	0.00	
28.02.22	2.533	319.72	318.16	1.58	57.7	49.8	7.9	4.0	3.7	24.00	0.00	
01.03.22	2.470	319.56	317.97	1.58	57.1	49.3	7.7	4.0	3.7	24.00	0.00	
02.03.22	2.227	283.19	281.78	1.38	56.5	48.6	7.9	3.5	3.3	23.53	0.47	Dt
03.03.22	2.379	319.09	317.56	1.56	56.2	48.7	7.5	4.0	3.7	24.00	0.00	
04.03.22	2.583	318.88	317.28	1.60	58.7	50.5	8.1	4.0	3.7	24.00	0.00	
05.03.22	2.436	319.06	317.44	1.61	56.5	48.8	7.6	4.0	3.7	24.00	0.00	
06.03.22	2.578	312.81	311.22	1.63	59.0	50.7	8.3	4.0	3.8	23.56	0.44	ЭлDt
07.03.22	2.306	318.97	317.28	1.65	55.3	48.0	7.2	4.0	3.7	24.00	0.00	
08.03.22	2.578	321.31	319.66	1.66	58.2	50.2	8.0	4.0	3.8	24.00	0.00	
09.03.22	3.098	321.84	320.19	1.66	64.2	54.5	9.6	4.0	3.8	24.00	0.00	
10.03.22	3.302	321.63	320.00	1.63	66.8	56.5	10.3	4.0	3.8	24.00	0.00	
11.03.22	2.951	321.06	319.50	1.55	62.8	53.7	9.2	4.0	3.8	24.00	0.00	
12.03.22	2.688	322.13	320.47	1.65	59.8	51.5	8.3	4.0	3.8	24.00	0.00	
13.03.22	2.412	322.44	320.81	1.64	56.5	49.0	7.5	4.0	3.8	24.00	0.00	
14.03.22	2.095	322.97	321.38	1.59	52.3	45.8	6.5	4.0	3.7	24.00	0.00	
15.03.22	2.463	322.53	320.88	1.65	57.0	49.3	7.6	4.0	3.7	24.00	0.00	
16.03.22	2.677	322.31	320.69	1.64	59.6	51.3	8.3	4.0	3.7	24.00	0.00	
17.03.22	2.785	330.94	329.25	1.70	60.9	52.5	8.4	3.9	3.7	24.00	0.00	
Итого:	68.363	8949.66	8904.78	44.87	56.8	49.2	7.6	4.0	3.7	671.10	0.90	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.03.22 24:00	3650.933	520185.50	516314.38	62990.64
17.02.22 24:00	3582.570	511235.84	507409.59	62319.54
Итого:	68.363	8949.66	8904.78	671.10

Отчетный период: 672.00 чВремя работы: 671.10 чСуммарное время отказа: 0.90 ч = 0.40 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.51
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.31