

Организация:

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: МКТС

102 Подмосновья

Номер прибора: 11294

Адрес дома: ул Советская 89А

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплopotребления
за период с 19.10.2024 по 17.11.2024**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
19.10	1.611328	209.906	209.094	0.813	0.000	0.000	46.5	38.8	7.7	24.00	
20.10	1.443359	211.156	210.438	0.719	0.000	0.000	44.0	37.2	6.8	24.00	
21.10	1.369141	212.531	211.563	0.969	0.000	0.000	42.7	36.2	6.5	24.00	
22.10	1.396484	212.219	211.344	0.875	0.000	0.000	43.1	36.5	6.6	24.00	
23.10	1.241699	212.750	212.125	0.625	0.000	0.000	40.9	35.0	5.8	24.00	
24.10	1.096191	165.188	164.719	0.469	0.000	0.000	42.3	35.7	6.6	18.30	D
25.10	1.507813	198.469	198.156	0.313	0.000	0.000	45.1	37.5	7.6	23.35	D U
26.10	1.731934	222.563	221.781	0.781	0.000	0.000	47.4	39.6	7.8	24.00	
27.10	1.412109	223.500	222.906	0.594	0.000	0.000	43.0	36.7	6.3	24.00	
28.10	1.454590	223.844	223.219	0.625	0.000	0.000	43.3	36.8	6.5	24.00	
29.10	1.563965	223.125	222.500	0.625	0.000	0.000	44.3	37.3	7.0	24.00	
30.10	1.812500	223.688	223.063	0.625	0.000	0.000	48.0	39.9	8.1	24.00	
31.10	1.929688	218.000	217.375	0.625	0.000	0.000	48.8	40.0	8.9	24.00	
01.11	1.569824	213.500	212.969	0.531	0.000	0.000	45.3	38.0	7.4	24.00	
02.11	2.174316	213.438	212.844	0.594	0.000	0.000	51.6	41.4	10.2	24.00	
03.11	2.370605	213.406	212.781	0.625	0.000	0.000	54.8	43.7	11.1	24.00	
04.11	2.410156	213.781	213.188	0.594	0.000	0.000	55.1	43.8	11.3	24.00	
05.11	2.507324	213.719	213.125	0.594	0.000	0.000	56.0	44.3	11.7	24.00	
06.11	2.362793	212.844	212.281	0.563	0.000	0.000	54.6	43.5	11.1	24.00	
07.11	1.720703	213.250	212.719	0.531	0.000	0.000	46.3	38.2	8.1	24.00	
08.11	1.819336	213.188	212.688	0.500	0.000	0.000	47.3	38.8	8.5	24.00	
09.11	1.877441	213.125	212.594	0.531	0.000	0.000	48.3	39.5	8.8	24.00	
10.11	1.849121	213.625	213.125	0.500	0.000	0.000	47.8	39.1	8.7	24.00	
11.11	2.292480	211.625	211.094	0.531	0.000	0.000	53.7	42.9	10.8	24.00	
12.11	2.339844	213.688	213.125	0.563	0.000	0.000	54.1	43.1	11.0	24.00	
13.11	2.263184	215.000	214.500	0.500	0.000	0.000	52.9	42.3	10.5	24.00	
14.11	2.337402	212.344	211.844	0.500	0.000	0.000	54.1	43.1	11.0	24.00	
15.11	2.332031	210.938	210.438	0.500	0.000	0.000	54.2	43.2	11.1	24.00	
16.11	2.024414	210.781	210.219	0.563	0.000	0.000	50.7	41.1	9.6	24.00	
17.11	1.789551	211.063	210.625	0.438	0.000	0.000	47.4	38.9	8.5	24.00	
Итого	55.6113	6376.25	6358.44	17.81	0.00	0.00	48.5	39.8	8.7	713.65	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
18.10.2024	24:00	4560.36768	422564.06	420836.09	0.00	73475.89
17.11.2024	24:00	4615.97900	428940.31	427194.53	0.00	74189.54
Итого		55.611	6376.25	6358.44	0.00	713.65

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Q = 56,104 Гкал

Точн = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max
 720.00 = 713.65 + 0.00 + 0.00 + 6.35 + 0.00 + 0.00

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации



-1,434