

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 19.10.2024 по 17.11.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмоскья"Адрес объекта: ул. Советская д.99Теплосчетчик МКТС: № 010162-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.10.24	2.365	338.25	338.88	-0.66	46.5	39.6	6.9	4.7	0.1	24.00	0.00	
20.10.24	2.042	338.31	338.94	-0.63	44.1	38.2	6.0	4.7	0.1	24.00	0.00	
21.10.24	1.881	339.31	340.00	-0.64	42.6	37.2	5.5	4.7	0.1	24.00	0.00	
22.10.24	1.769	316.75	317.31	-0.58	42.9	37.4	5.5	4.7	0.1	22.54	1.46	Эл
23.10.24	1.669	337.94	338.63	-0.66	40.9	36.0	4.9	4.7	0.0	24.00	0.00	
24.10.24	1.540	342.88	343.50	-0.67	38.7	34.3	4.4	4.7	0.0	24.00	0.00	
25.10.24	2.051	306.13	306.69	-0.62	45.1	38.5	6.6	4.1	0.1	23.99	0.01	Dt
26.10.24	2.483	351.25	352.06	-0.74	47.5	40.5	7.0	4.7	0.1	24.00	0.00	
27.10.24	1.927	350.38	351.25	-0.89	43.0	37.6	5.4	4.8	0.1	24.00	0.00	
28.10.24	1.966	350.50	351.38	-0.84	43.4	37.8	5.5	4.8	0.1	24.00	0.00	
29.10.24	2.137	350.88	351.69	-0.84	44.2	38.2	6.0	4.8	0.1	24.00	0.00	
30.10.24	2.548	351.75	352.56	-0.80	48.2	41.0	7.2	4.8	0.1	24.00	0.00	
31.10.24	2.699	342.94	343.69	-0.76	48.7	40.9	7.8	4.8	0.1	24.00	0.00	
01.11.24	2.211	335.69	336.44	-0.71	45.5	39.0	6.5	4.7	0.1	24.00	0.00	
02.11.24	3.046	335.88	336.50	-0.70	51.3	42.4	9.0	4.7	0.1	24.00	0.00	
03.11.24	3.365	335.56	336.44	-0.86	54.8	44.9	9.9	4.7	0.1	24.00	0.00	
04.11.24	3.425	336.19	337.19	-0.95	55.1	45.0	10.1	4.7	0.1	24.00	0.00	
05.11.24	3.552	336.13	337.19	-1.03	56.1	45.6	10.5	4.7	0.1	24.00	0.00	
06.11.24	3.333	334.69	335.75	-1.11	54.8	44.9	9.9	4.7	0.1	24.00	0.00	
07.11.24	2.347	335.06	336.13	-1.09	46.3	39.4	6.9	4.7	0.0	24.00	0.00	
08.11.24	2.478	335.06	336.06	-1.00	47.3	40.0	7.3	4.7	0.1	24.00	0.00	
09.11.24	2.604	335.00	336.06	-1.01	48.4	40.7	7.7	4.7	0.1	24.00	0.00	
10.11.24	2.546	335.94	336.88	-0.99	47.7	40.2	7.5	4.7	0.1	24.00	0.00	
11.11.24	3.061	317.13	318.19	-0.99	53.7	44.2	9.6	4.7	0.1	22.73	1.27	Эл
12.11.24	3.268	333.50	334.44	-1.02	54.1	44.4	9.7	4.7	0.1	23.81	0.19	Эл
13.11.24	3.143	336.00	337.13	-1.11	52.9	43.6	9.3	4.7	0.1	23.78	0.22	Эл
14.11.24	3.316	334.00	335.06	-1.07	54.1	44.3	9.9	4.7	0.1	24.00	0.00	
15.11.24	3.224	323.56	324.63	-1.00	54.2	44.3	9.9	4.7	0.1	23.41	0.59	Эл
16.11.24	2.877	331.19	332.13	-1.03	50.8	42.2	8.6	4.7	0.1	24.00	0.00	
17.11.24	2.511	331.75	332.75	-1.00	47.4	39.9	7.5	4.7	0.0	24.00	0.00	
Итого:	77.384	10079.56	10105.50	-26.00	48.3	40.7	7.6	4.7	0.1	716.26	3.74	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.11.24 24:00	6403.585	661034.38	661035.25	76299.19
18.10.24 24:00	6326.202	650954.81	650929.75	75582.93
Итого:	77.384	10079.56	10105.50	716.26

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 716.26 чСуммарное время отказа: 3.74 ч =
$$3.74 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.01$$

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$

Представитель
потребителяПредставитель
поставщикаРаспечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

-6 447