

Организация ООО "Уралдом Юг Подольская"  
 Адрес ул. Мвана Болотникова Д.32  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_  
 Иван Болотникова 32  
 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 371959

Год.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Годр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 ГИ : 10 л/мин

Поступочная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 22.11.2023 по 11.12.2023

но 22.12.25

Дата	Q	M1	Масса, тонн, Объем, м3		Температура, °C		Давление		время, час	Классиф. ошибок					
			V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2			t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм	Неисп. ТП	Работы ТП
22.11.23	4.310	545.02	555.9063	549.08	557.7422	-4.06	65.9	58.1	7.9	0.0	4.8	3.8	0.00	24.00	
23.11.23	4.316	597.60	609.3488	602.05	611.5781	-4.45	65.4	58.2	7.2	0.0	5.4	4.2	0.00	24.00	
24.11.23	4.201	600.20	611.8828	604.62	614.1797	-4.42	65.1	58.2	7.0	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
25.11.23	4.135	600.16	611.8730	604.48	614.0859	-4.31	65.2	58.4	6.9	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00	
26.11.23	4.131	601.20	613.5315	605.58	615.6484	-4.18	65.2	58.4	6.9	0.0	5.3	4.3	0.00	24.00	
27.11.23	4.129	602.63	614.3984	606.40	616.0547	-3.77	65.3	58.4	6.8	0.0	5.3	4.3	0.00	24.00	
28.11.23	4.159	600.98	617.7266	604.69	614.3125	-3.70	65.3	58.4	6.9	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
29.11.23	4.159	600.18	611.8964	603.81	613.4063	-3.63	65.3	58.3	7.0	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
30.11.23	4.152	602.15	613.9141	605.68	615.2734	-3.53	65.3	58.3	6.9	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
01.12.23	4.141	601.00	611.7500	604.17	614.7032	-3.47	65.3	58.3	6.9	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
02.12.23	4.141	600.05	611.7109	603.29	612.8594	-3.24	65.1	58.2	6.9	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
03.12.23	4.140	596.88	608.3584	600.14	609.4375	-3.25	65.4	57.7	6.9	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
04.12.23	4.359	591.55	606.6388	597.97	607.4766	-3.13	65.4	58.1	7.3	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
05.12.23	4.301	591.55	603.1719	594.67	604.0703	-3.09	65.7	58.4	7.3	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
06.12.23	4.332	595.22	606.8250	598.25	607.6797	-3.03	65.3	58.1	7.3	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
07.12.23	4.767	589.97	602.6875	592.70	602.8047	-2.73	68.7	8.1	8.1	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
08.12.23	5.140	594.48	608.4141	595.95	607.9322	-2.46	71.9	63.3	8.6	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
09.12.23	5.229	592.72	606.8047	594.16	605.3047	-1.45	72.4	63.6	8.8	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
10.12.23	4.704	593.89	606.5469	595.85	605.9844	-1.96	68.4	60.5	8.8	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
11.12.23	4.345	592.84	604.4531	597.10	606.5234	-4.27	65.4	58.1	7.3	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00	
Итого	87.374	11894.2	12133.8828	11962.3	12156.4844	-68.13	66.3	59.0	7.3	0.0	5.5	4.2	0.08	479.92	0.08

Локация интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	TP
11.12.23	24:00	724.136	107947.84	108691.93	110103.18	110474.44	4339.70
22.11.23	00:00	636.761	96053.64	96729.60	97969.30	98317.95	3859.78
Итого		87.374	11894.20	11962.33	12133.88	12156.48	479.92

Точный период \_\_\_\_\_ 480.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 479.92 час.

ООО "Уралдом Юг Подольская"  
 Центральный филиал  
 ул. Тепловая индустриальная  
 ТИ = 744  
 Q = 185,454 т/час