

Организация ИЗ ТЕРМОСЕРВИС

Ивана Болотникова 32  
 Номер Договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 371959

Адрес \_\_\_\_\_  
 Тип Теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод. : 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Гобр. : 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.10.23	3.639	527.71	537.9453	531.38	539.7344	-3.66	64.8	57.9	6.9	0.0	3.8	2.9	0.00	24.00	
24.10.23	3.681	524.20	534.1016	527.91	535.9609	-3.71	63.9	56.9	7.0	0.0	4.2	3.3	0.00	24.00	
25.10.23	3.932	519.43	529.5625	523.08	531.1875	-3.65	65.2	57.6	7.6	0.0	4.5	3.6	0.00	24.00	
26.10.23	4.026	518.45	528.6094	522.16	530.2422	-3.71	65.3	57.5	7.8	0.0	4.5	3.6	0.00	24.00	
27.10.23	3.965	512.80	522.8438	516.45	524.4453	-3.65	65.2	57.5	7.7	0.0	4.5	3.6	0.00	24.00	
28.10.23	3.903	508.87	518.8203	512.41	520.3359	-3.55	65.2	57.5	7.7	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
29.10.23	3.955	508.10	518.0313	511.71	519.5859	-3.61	65.2	57.4	7.8	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
30.10.23	3.914	509.38	519.3828	512.91	520.9141	-3.53	65.3	57.6	7.7	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
31.10.23	3.735	511.45	521.4453	515.05	523.1484	-3.60	65.2	57.9	7.3	0.0	4.4	3.5	0.00	24.00	
01.11.23	3.490	490.45	500.0547	493.78	501.5781	-3.33	65.2	58.0	7.1	0.0	4.3	3.5	0.00	24.00	
02.11.23	3.559	510.88	520.8828	514.33	522.5078	-3.45	65.2	58.3	7.0	0.0	4.4	3.5	0.00	24.00	
03.11.23	3.684	506.36	516.2891	509.86	517.8828	-3.50	65.2	58.0	7.3	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
04.11.23	3.764	507.71	517.6484	511.20	519.1953	-3.49	65.2	57.8	7.4	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
05.11.23	3.684	511.80	521.8203	515.23	523.3672	-3.44	65.3	58.1	7.2	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
06.11.23	3.535	509.55	519.5703	513.03	521.1719	-3.48	65.3	58.3	6.9	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
07.11.23	3.497	506.08	516.0156	509.36	517.5078	-3.28	65.2	58.4	6.9	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
08.11.23	3.565	506.50	516.4297	509.99	518.0938	-3.49	65.2	58.4	7.0	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
09.11.23	3.610	506.45	516.3828	509.92	517.9844	-3.47	65.2	58.1	7.1	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
10.11.23	3.635	506.48	516.4141	510.02	518.0625	-3.54	65.2	58.1	7.2	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
11.11.23	3.670	506.71	516.6406	510.34	518.3984	-3.63	65.3	58.0	7.2	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
12.11.23	3.699	507.67	517.6094	511.30	519.3281	-3.63	65.2	57.9	7.3	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
13.11.23	3.708	506.98	516.9067	510.62	518.6328	-3.63	65.2	57.9	7.3	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
14.11.23	3.745	506.40	516.3047	509.98	517.9609	-3.59	65.2	57.8	7.4	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
15.11.23	3.734	503.13	512.9453	506.69	514.5938	-3.55	65.2	57.8	7.4	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
16.11.23	3.763	498.12	507.8906	501.70	509.5156	-3.58	65.2	57.7	7.5	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
17.11.23	3.857	495.27	504.9609	498.89	506.5859	-3.63	65.2	57.5	7.8	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
18.11.23	3.983	494.20	503.8672	497.74	505.3906	-3.54	65.2	57.2	8.0	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
19.11.23	4.130	492.58	502.3281	496.18	503.7813	-3.60	65.6	57.2	8.4	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
20.11.23	4.122	486.70	496.2656	490.21	497.6250	-3.52	65.3	56.8	8.5	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
21.11.23	4.267	482.57	492.3281	486.09	493.6328	-3.52	66.4	57.5	8.8	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
Итого	113.451	15182.9	15480.2969	15289.5	15528.3516	-106.55	65.2	57.8	7.5	0.0	4.4	3.5	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
21.11.23	24:00	636.761	96053.64	96729.60	97969.30	98317.95	3859.78
23.10.23	00:00	523.311	80870.67	81440.08	82489.00	82789.60	3139.78
Итого		113.451	15182.97	15289.52	15480.30	15528.35	720.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 720.00\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

