

ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Жил дом №38 по ул. Ленина

20.11.2023

Потребление холодной воды

	пред	текущ.	разн.		
общий	87172	87690	518	куб М	№ 2415
теплообменник	28066	28233	167	куб М	№ 2567
ХВС на дом			351	куб М	

Расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды

ноябрь 2023

Ленина-38

среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч)	0,014
учётная наработка прибора (час.)	720
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал)	10,08
расход тепла на нагрев воды (гКал)	11,423
суммарный расход по приборам (гКал)	21,503

Главный инженер

А.И. Ромашко

