

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Лермонтова д.56 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363774
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гобр: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.11.2023 по 11.12.2023 22.12.23

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час	Работы	Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Тр	ошибка			
22.11.23	2.670	271.50	276.83	20	273.63	277.59	77	-2.13	65.4	55.6	9.8	0.0	5.0	4.2	0.00	24.00		
23.11.23	2.599	256.86	261.82	62	258.83	262.48	83	-1.97	64.9	54.8	10.1	0.0	5.6	4.6	0.00	24.00		
24.11.23	2.262	177.93	181.33	59	179.38	181.67	38	-1.46	64.6	51.9	12.7	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00		
25.11.23	2.020	129.51	131.97	66	130.60	132.08	40	-1.09	64.4	48.9	15.6	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00		
26.11.23	2.234	166.02	169.19	53	167.37	169.43	95	-1.35	64.6	51.1	13.4	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00		
27.11.23	1.979	131.57	134.08	59	132.66	134.19	73	-1.09	64.5	49.5	15.0	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00		
28.11.23	2.223	161.40	164.49	41	162.79	164.77	93	-1.38	64.6	50.8	13.8	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00		
29.11.23	2.272	173.22	176.54	49	174.69	176.88	28	-1.47	64.7	51.6	13.1	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00		
30.11.23	2.106	141.85	144.55	86	143.08	144.75	00	-1.23	64.4	49.6	14.8	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00		
01.12.23	2.171	152.71	155.62	89	154.03	155.87	50	-1.33	64.6	50.4	14.2	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00		
02.12.23	2.237	168.21	171.42	19	169.61	171.71	09	-1.40	64.5	51.2	13.3	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00		
03.12.23	2.438	226.60	230.87	70	228.34	231.39	06	-1.73	64.0	53.3	10.7	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00		
04.12.23	2.549	231.76	236.29	10	233.49	236.72	66	-1.73	65.3	54.3	11.0	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00		
05.12.23	2.524	241.16	245.77	54	243.04	246.38	87	-1.88	64.5	54.1	10.5	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00		
06.12.23	2.560	244.11	248.82	42	246.10	249.51	95	-1.99	64.9	54.4	10.5	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00		
07.12.23	2.820	242.55	247.74	02	244.53	248.23	05	-1.98	68.4	56.8	11.6	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00		
08.12.23	3.070	254.12	259.97	66	256.08	260.27	34	-1.96	71.4	59.3	12.1	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00		
09.12.23	3.113	257.70	263.71	88	259.77	264.07	23	-2.07	71.8	59.8	12.1	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00		
10.12.23	2.771	255.22	260.56	45	257.22	261.10	94	-2.00	67.7	56.8	10.8	0.0	5.7	4.8	0.00	24.00		
11.12.23	2.517	231.08	235.54	10	232.78	235.97	07	-1.70	64.8	54.0	10.9	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00		
Итого	49.132	4115.07	4197.20	90	4148.01	4205.16	02	-32.93	66.0	54.0	11.9	0.0	5.7	4.7	0.00	480.00		

Показания интеграторов КМ-5

Q = 76153 Гкал

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
11.12.23	24:00	338.901	22363.72	22600.73	22810.69	22880.75	4323.79
22.11.23	00:00	289.770	18248.65	18452.73	18613.48	18675.59	3843.79
Итого		49.132	4115.07	4148.01	4197.21	4205.16	480.00

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 480.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____