

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Лермонтова д.58 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 370241  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 22.11.2023 по 11.12.2023 *д.д.д.д.*

| Дата     | Масса, тонн |         |           |         |           | Объем, м3 |       |      |       |     | Температура, °C |     |        |        |        | Давление |        | Время, час |  | Классиф |
|----------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|-----|-----------------|-----|--------|--------|--------|----------|--------|------------|--|---------|
|          | Q           | M1      | V1        | M2      | V2        | M1-M2     | t1    | t2   | t1-t2 | tхв | P1              | P2  | Нераб. | Работы | Тн     | Тр       | Юшибок |            |  |         |
| Гкал     |             |         |           |         |           | разбор    | атм   | атм  | Тн    | Тр  |                 |     |        |        |        |          |        |            |  |         |
| 22.11.23 | 2.703       | 325.13  | 331.5703  | 321.57  | 326.5273  |           | 3.56  | 65.7 | 57.4  | 8.3 | 0.0             | 5.0 | 4.1    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 23.11.23 | 2.702       | 355.20  | 362.1250  | 351.45  | 356.9063  |           | 3.75  | 65.2 | 57.6  | 7.6 | 0.0             | 5.5 | 4.5    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 24.11.23 | 2.656       | 364.65  | 371.7266  | 360.77  | 366.3711  |           | 3.88  | 64.9 | 57.7  | 7.3 | 0.0             | 5.7 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 25.11.23 | 2.623       | 367.87  | 375.0039  | 363.96  | 369.6563  |           | 3.91  | 65.0 | 57.9  | 7.1 | 0.0             | 5.7 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 26.11.23 | 2.623       | 366.61  | 373.7344  | 362.64  | 368.3164  |           | 3.96  | 65.0 | 57.9  | 7.1 | 0.0             | 5.7 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 27.11.23 | 2.576       | 368.11  | 375.2578  | 364.20  | 369.9180  |           | 3.92  | 65.0 | 58.1  | 7.0 | 0.0             | 5.7 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 28.11.23 | 2.608       | 365.64  | 372.7344  | 361.79  | 367.4688  |           | 3.85  | 65.0 | 57.9  | 7.1 | 0.0             | 5.7 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 29.11.23 | 2.630       | 364.19  | 371.2617  | 360.34  | 365.9609  |           | 3.86  | 65.1 | 57.9  | 7.2 | 0.0             | 5.7 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 30.11.23 | 2.626       | 367.87  | 374.9883  | 363.98  | 369.6602  |           | 3.89  | 64.9 | 57.8  | 7.1 | 0.0             | 5.7 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 01.12.23 | 2.634       | 366.50  | 373.6133  | 362.65  | 368.3125  |           | 3.84  | 65.0 | 57.9  | 7.2 | 0.0             | 5.7 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 02.12.23 | 2.638       | 364.65  | 371.7070  | 360.78  | 366.3867  |           | 3.88  | 64.9 | 57.7  | 7.2 | 0.0             | 5.7 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 03.12.23 | 2.594       | 358.24  | 365.0820  | 354.43  | 359.8438  |           | 3.81  | 64.4 | 57.2  | 7.2 | 0.0             | 5.7 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 04.12.23 | 2.707       | 355.93  | 362.9492  | 352.15  | 357.6758  |           | 3.77  | 65.6 | 58.0  | 7.6 | 0.0             | 5.7 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 05.12.23 | 2.674       | 354.16  | 361.0234  | 350.44  | 355.8477  |           | 3.72  | 65.0 | 57.5  | 7.5 | 0.0             | 5.6 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 06.12.23 | 2.736       | 357.28  | 364.2422  | 353.56  | 359.0117  |           | 3.72  | 65.1 | 57.5  | 7.6 | 0.0             | 5.7 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 07.12.23 | 3.034       | 354.05  | 361.6953  | 350.40  | 356.3086  |           | 3.65  | 68.8 | 60.2  | 8.6 | 0.0             | 5.6 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 08.12.23 | 3.228       | 355.30  | 363.5703  | 351.52  | 357.8828  |           | 3.79  | 71.7 | 62.6  | 9.1 | 0.0             | 5.6 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 09.12.23 | 3.265       | 353.59  | 361.9297  | 349.75  | 356.1406  |           | 3.85  | 72.1 | 62.9  | 9.2 | 0.0             | 5.6 | 4.6    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 10.12.23 | 2.930       | 354.81  | 362.3203  | 350.97  | 356.7656  |           | 3.84  | 67.9 | 59.7  | 8.2 | 0.0             | 5.7 | 4.7    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| 11.12.23 | 2.729       | 357.18  | 364.1250  | 353.28  | 358.7656  |           | 3.90  | 65.1 | 57.5  | 7.6 | 0.0             | 5.7 | 4.7    | 0.00   | 24.00  |          |        |            |  |         |
| Итого    | 54.916      | 7176.96 | 7320.6602 | 7100.61 | 7213.7266 |           | 76.36 | 66.1 | 58.4  | 7.6 | 0.0             | 5.6 | 4.6    | 0.00   | 480.00 | 0.00     |        |            |  |         |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q       | M1       | M2       | V1       | V2       | Тр      |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 11.12.23 | 24:00 | 456.575 | 66832.13 | 66236.30 | 68156.66 | 67308.34 | 5055.53 |
| 22.11.23 | 00:00 | 401.659 | 59655.17 | 59135.70 | 60836.00 | 60094.61 | 4575.53 |
| Итого    |       | 54.916  | 7176.96  | 7100.61  | 7320.66  | 7213.73  | 480.00  |

*Q=85,119 Гкал*

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 480.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации