

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Лермонтова д.60 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 364871  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 22.11.2023 по 11.12.2023 д.д.д.д.

Дата	Масса, тонн					Объем, м3					Температура, °C			Давление		Время, час			Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф				
Гкал						разбор	атм	атм	Тн	Тр	ошибка								
22.11.23	2.703	268.04	273.4570	268.21	272.1094	-0.18	65.7	55.5	10.2	0.0	0.2	4.1	0.00	24.00					
23.11.23	2.720	294.39	300.2656	294.55	298.8594	-0.16	65.2	55.9	9.3	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00					
24.11.23	2.655	297.52	303.4063	297.70	302.0664	-0.17	64.9	55.9	9.0	0.0	0.3	4.6	0.00	24.00					
25.11.23	2.605	298.80	304.7227	299.00	303.4258	-0.20	65.0	56.2	8.8	0.0	0.3	4.6	0.00	24.00					
26.11.23	2.593	299.08	304.9961	299.32	303.7578	-0.24	65.0	56.2	8.8	0.0	0.3	4.6	0.00	24.00					
27.11.23	2.578	299.91	305.8438	300.09	304.5586	-0.18	65.0	56.3	8.7	0.0	0.3	4.6	0.00	24.00					
28.11.23	2.592	298.54	304.4531	298.72	303.1523	-0.18	65.0	56.2	8.8	0.0	0.3	4.6	0.00	24.00					
29.11.23	2.626	297.96	303.8711	298.15	302.5391	-0.19	65.0	56.1	8.9	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00					
30.11.23	2.593	299.52	305.4297	299.70	304.1406	-0.18	64.9	56.2	8.8	0.0	0.3	4.6	0.00	24.00					
01.12.23	2.600	298.46	304.3633	298.61	303.0391	-0.16	64.9	56.2	8.8	0.0	0.3	4.6	0.00	24.00					
02.12.23	2.588	297.84	303.7109	297.99	302.3945	-0.16	64.9	56.1	8.8	0.0	0.3	4.6	0.00	24.00					
03.12.23	2.575	295.43	301.1836	295.59	299.8711	-0.16	64.4	55.6	8.8	0.0	0.3	4.6	0.00	24.00					
04.12.23	2.677	293.64	299.5234	293.74	298.0820	-0.11	65.4	56.2	9.2	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00					
05.12.23	2.661	291.21	296.9922	291.34	295.6172	-0.14	65.1	55.9	9.2	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00					
06.12.23	2.689	293.39	299.2227	293.50	297.7969	-0.12	65.1	55.8	9.3	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00					
07.12.23	2.960	291.12	297.4570	291.28	295.8828	-0.16	68.4	58.1	10.3	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00					
08.12.23	3.194	292.76	299.7266	292.94	297.9375	-0.18	71.7	60.7	11.0	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00					
09.12.23	3.236	291.29	298.2930	291.46	296.4883	-0.17	72.2	61.0	11.2	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00					
10.12.23	2.920	292.00	298.3047	292.12	296.7188	-0.13	68.1	58.0	10.1	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00					
11.12.23	2.717	292.61	298.4258	292.73	296.9883	-0.12	65.2	55.8	9.4	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00					
Итого	54.482	5883.48	6003.6484	5886.75	5975.4258	-3.27	66.1	56.7	9.4	0.0	0.2	4.6	0.00	480.00					

*Q = 84,447 Гкал*

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.23	24:00	385.508	48018.64	47903.46	48976.15	48636.11	7317.50
22.11.23	00:00	331.026	42135.16	42016.71	42972.50	42660.69	6837.50
Итого		54.482	5883.48	5886.75	6003.65	5975.43	480.00

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 480.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

