

Организация _ООО "Угравдом ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ"
 Адрес _ул. Дормонтова д.56
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____
 Номер Договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика _363774
 Год. : 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Годр. : 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10_л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _23.10.2023_ по _21.11.2023_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. тн	Работы тр		
23.10.23	1.311	58.60	59.6934	59.11	59.5908	-0.51	63.4	41.0	22.4	0.0	4.1	3.2	0.00	24.00		
24.10.23	1.428	69.48	70.7334	70.06	70.6494	-0.58	62.5	42.0	20.6	0.0	4.6	3.7	0.00	24.00		
25.10.23	1.673	84.29	85.8906	85.01	85.8135	-0.72	64.2	44.3	19.8	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
26.10.23	1.773	93.63	95.4072	94.39	95.3193	-0.76	64.3	45.4	18.9	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
27.10.23	1.717	88.92	90.6055	89.68	90.5508	-0.76	64.2	44.9	19.3	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
28.10.23	1.687	84.90	86.4951	85.61	86.4150	-0.72	64.0	44.2	19.9	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
29.10.23	1.667	82.10	83.6504	82.81	83.5693	-0.71	64.0	43.7	20.3	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
30.10.23	1.479	66.84	68.1025	67.37	67.9365	-0.53	64.0	41.9	22.1	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
31.10.23	1.391	63.99	65.2002	64.43	64.9883	-0.44	64.0	42.3	21.7	0.0	4.7	3.9	0.00	24.00		
01.11.23	1.341	64.93	66.1582	65.32	65.9063	-0.39	63.9	43.3	20.7	0.0	4.7	3.8	0.00	24.00		
02.11.23	1.346	65.43	66.6621	65.88	66.4766	-0.45	63.8	43.2	20.6	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
03.11.23	1.417	68.96	68.8145	67.79	68.3945	-0.26	64.0	43.0	21.0	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
04.11.23	1.454	68.54	70.2656	69.20	69.8184	-0.24	64.0	42.9	21.1	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
05.11.23	1.398	66.58	67.8340	66.86	67.4492	-0.28	64.0	43.1	21.0	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
06.11.23	1.353	64.95	66.1758	65.22	65.8047	-0.27	64.0	43.2	20.8	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
07.11.23	1.358	65.14	66.3730	65.40	65.9941	-0.26	64.0	43.2	20.8	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
08.11.23	1.377	65.85	67.1016	66.27	66.8672	-0.42	64.0	43.1	20.9	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
09.11.23	1.401	66.77	68.0332	67.21	67.8066	-0.43	64.0	43.1	21.0	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
10.11.23	1.410	67.04	68.3203	67.44	68.0352	-0.39	64.1	43.0	21.0	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
11.11.23	1.423	67.58	68.8652	67.88	68.4883	-0.30	64.0	43.0	21.1	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
12.11.23	1.423	68.02	69.2969	68.33	68.9473	-0.32	63.9	43.0	20.9	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
13.11.23	1.465	69.71	71.0215	70.02	70.6426	-0.31	64.0	42.9	21.0	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
14.11.23	1.474	70.12	71.4336	70.50	71.1367	-0.39	64.0	42.9	21.0	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
15.11.23	1.477	70.05	71.3672	70.50	71.1367	-0.36	64.0	42.9	21.1	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
16.11.23	1.557	76.30	77.7480	76.82	77.5352	-0.52	64.0	42.9	21.1	0.0	4.8	3.9	0.00	24.00		
17.11.23	2.094	141.30	144.0117	142.55	144.2344	-1.25	64.1	49.7	20.4	0.0	4.7	3.9	0.00	24.00		
18.11.23	2.341	191.22	194.8984	192.79	195.2910	-1.57	64.7	52.4	14.8	0.0	4.7	3.9	0.00	24.00		
19.11.23	2.445	207.81	211.8516	209.41	212.2129	-1.61	65.0	53.2	11.8	0.0	4.6	4.0	0.00	24.00		
20.11.23	2.573	244.24	248.9707	246.04	249.4590	-1.80	64.9	54.3	10.5	0.0	4.6	4.0	0.00	24.00		
21.11.23	2.679	261.91	267.1289	263.93	267.7637	-2.02	65.9	55.6	10.2	0.0	4.6	4.0	0.00	24.00		
Итого	48.929	2824.20	2878.1104	2843.73	2874.1260	-19.54	64.4	47.0	17.3	0.0	4.7	3.9	0.00	720.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

21.11.23 24:00	289.770	18248.65	18452.73	18613.48	18675.59	3843.79
23.10.23 00:00	240.841	15424.45	15608.99	15735.37	15801.47	3123.79
Итого	48.929	2824.20	2843.73	2878.11	2874.13	720.00

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм.работы _____ 720.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < t1n (D) _____ 0.000_час. Период t2-t1 > t1n (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 48,929 Гкал

