

Организация "ООО "Управлядом ЮГ Подмосквья"
 Адрес ул. Лермонтова д.56
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 363774
 Версия 02.30
 Снод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Годр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/млп

Лермонтова 5б
 Пустощная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.09.2023 по 18.10.2023 **по 22.10.23**

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.1	27.0	-3.9	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
20.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.4	27.3	-3.9	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
21.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.9	27.7	-3.8	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
22.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.1	27.9	-3.8	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
23.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.0	27.7	-3.7	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
24.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.0	27.7	-3.7	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
25.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.9	27.6	-3.7	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
26.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.1	27.1	-4.0	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
27.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.7	26.7	-4.0	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
28.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	26.5	-3.9	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
29.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.7	26.6	-3.9	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
30.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.0	26.8	-3.9	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.8	26.6	-3.9	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
02.10.23	0.000	0.00	0.0020	0.00	0.0000	0.00	21.7	25.8	-4.1	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
03.10.23	0.000	0.00	0.0010	0.00	0.0000	0.00	21.3	25.4	-4.1	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
04.10.23	0.000	0.00	0.0020	0.00	0.0000	0.00	21.0	25.5	-3.8	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
05.10.23	0.000	0.00	0.0020	0.00	0.0000	0.00	21.0	25.0	-3.9	0.0	4.7	2.9	24.00	0.00	D
06.10.23	0.413	21.68	22.0635	16.40	16.5479	5.28	61.1	42.1	19.0	0.0	4.9	2.9	13.10	10.90	D
07.10.23	1.067	52.31	53.2803	52.53	53.0049	-0.23	63.4	43.1	20.4	0.0	4.6	3.2	0.00	24.00	D
08.10.23	1.135	51.48	52.4365	51.70	52.1289	-0.22	63.6	41.5	22.1	0.0	4.3	3.3	0.00	24.00	D
09.10.23	1.348	59.88	61.0010	59.34	59.8291	0.53	63.8	41.3	22.5	0.0	4.4	3.4	0.00	24.00	D
10.10.23	1.522	71.04	72.3828	70.51	71.1230	0.53	64.0	42.6	21.4	0.0	4.5	3.4	0.00	24.00	D
11.10.23	1.476	68.51	69.8037	69.18	69.7813	-0.67	64.0	42.5	21.6	0.0	4.5	3.4	0.00	24.00	D
12.10.23	1.362	61.25	62.4053	61.90	62.4229	-0.65	64.0	41.7	22.3	0.0	4.5	3.4	0.00	24.00	D
13.10.23	1.309	58.96	60.0684	59.36	59.8584	-0.40	63.9	41.7	22.2	0.0	4.4	3.4	0.00	24.00	D
14.10.23	1.301	58.55	59.6631	59.13	59.6221	-0.57	63.9	41.7	22.2	0.0	4.4	3.4	0.00	24.00	D
15.10.23	1.256	57.03	58.1104	57.63	58.1123	-0.59	63.9	41.9	22.0	0.0	4.4	3.4	0.00	24.00	D
16.10.23	1.251	55.75	56.7939	56.21	56.6738	-0.46	63.6	41.2	22.5	0.0	4.4	3.4	0.00	24.00	D
17.10.23	1.295	56.99	58.0615	57.48	57.9453	-0.49	63.7	41.0	22.7	0.0	4.4	3.4	0.00	24.00	D
18.10.23	1.319	58.29	59.3721	58.51	58.9854	-0.23	63.6	41.0	22.6	0.0	4.3	3.4	0.00	24.00	D
Итого	16.054	731.72	745.4473	729.88	736.0352	1.84	63.7	41.8	21.9	0.0	4.6	3.1	421.10	298.90	421.10


Показания интеграторов КМ-5
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Тр
 Страница 1
 7р = 312
 711 = 4082

18.10.23 24:00	235.441	15180.98	15363.55	15487.38	15554.02	3027.79
19.09.23 00:00	219.387	14449.26	14633.67	14741.93	14817.98	2728.89
ИТОГО	16.054	731.72	729.88	745.45	736.04	298.90

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 298.90_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 421.099_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Ф = 20,994 Ткач