

Организация "ООО "Управлядом ЮГ Подмосковья"
 Адрес ул. Лермонтова Д.58
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 дата последующей поверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 370241
 Год.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = _____ мм
 Годр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = _____ мм
 Гп : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления с 19.09.2023 по 18.10.2023

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН	Работы Тр	
19.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	22.7	-0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
20.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.0	23.0	-0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
21.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.3	23.4	-0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
22.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.5	23.6	-0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
23.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.7	23.8	-0.0	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
24.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.9	23.9	-0.0	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
25.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.0	24.0	-0.0	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
26.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.3	23.4	-0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
27.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.7	22.9	-0.2	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
28.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.7	22.8	-0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
29.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.9	23.0	-0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
30.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.2	23.2	-0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.1	23.2	-0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
02.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	22.4	-0.2	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
03.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	21.9	-0.2	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
04.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.4	21.5	-0.2	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
05.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.0	21.1	-0.2	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	E
06.10.23	1.064	188.20	191.8633	186.18	189.2617	2.02	65.1	59.4	5.6	0.0	2.0	-0.1	13.81	10.19	E
07.10.23	2.289	391.47	399.0625	387.16	393.4766	4.32	64.8	59.0	5.8	0.0	4.4	3.2	0.00	24.00	E
08.10.23	2.265	339.08	345.6914	335.37	340.7148	3.71	65.0	58.3	6.7	0.0	4.2	3.3	0.00	24.00	E
09.10.23	2.267	341.00	347.6328	337.26	342.6328	3.74	65.0	58.4	6.6	0.0	4.2	3.3	0.00	24.00	E
10.10.23	2.308	344.16	350.8398	340.37	345.7852	3.79	65.0	58.3	6.7	0.0	4.3	3.4	0.00	24.00	E
11.10.23	2.306	341.80	348.4492	338.14	343.5078	3.65	65.0	58.3	6.7	0.0	4.3	3.4	0.00	24.00	E
12.10.23	2.259	343.32	350.4961	340.27	345.7071	3.54	65.0	58.4	6.6	0.0	4.3	3.4	0.00	24.00	E
13.10.23	2.231	340.81	346.9492	336.58	341.9531	3.74	65.0	58.4	6.5	0.0	4.3	3.4	0.00	24.00	E
14.10.23	2.192	336.10	342.6328	332.46	337.7852	3.64	65.0	58.5	6.5	0.0	4.3	3.4	0.00	24.00	E
15.10.23	2.117	335.06	341.5781	331.55	336.8828	3.51	65.0	58.7	6.3	0.0	4.3	3.4	0.00	24.00	E
16.10.23	2.192	335.57	342.0820	332.02	337.3164	3.55	64.9	58.4	6.5	0.0	4.3	3.4	0.00	24.00	E
17.10.23	2.239	331.44	337.8750	327.95	333.1367	3.49	64.9	58.2	6.7	0.0	4.3	3.4	0.00	24.00	E
18.10.23	2.238	325.20	331.4805	321.85	326.9023	3.34	64.8	57.9	6.9	0.0	4.2	3.4	0.00	24.00	E
Итого	27.969	4293.19	4376.6328	4247.15	4315.0625	46.04	64.9	58.4	6.5	0.0	1.7	1.3	421.81	298.19	421.81


Tr = 13x24 = 312 ч
 Tr = 408 ч

18.10.23 24:00	320.980	48986.03	48583.68	49959.96	49380.04	3759.97
19.09.23 00:00	293.012	44692.84	44336.52	45583.32	45064.98	3461.77
Итого	27.969	4293.19	4247.15	4376.63	4315.06	298.19

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 298.19_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (E) _____ 421.808_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G>min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 36,575 Гкал