

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес ул. Державина Д.60
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 364871
 Год: 0.06 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Год: 0.06 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10_л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.10.2023_ по 21.11.2023_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. тн	Работы тр		
23.10.23	2.337	267.12	272.3320	267.30	271.2109	-0.18	64.6	55.7	8.8	0.0	0.2	3.1	0.00	24.00		
24.10.23	2.299	262.40	267.4023	262.56	266.2930	-0.16	63.7	54.8	8.8	0.0	0.2	3.5	0.00	24.00		
25.10.23	2.437	259.41	264.5391	259.60	263.3555	-0.19	64.9	55.5	9.5	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
26.10.23	2.452	258.29	263.4141	258.52	262.2500	-0.23	65.0	55.5	9.6	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
27.10.23	2.448	255.82	260.8711	256.02	259.7031	-0.21	65.0	55.3	9.7	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
28.10.23	2.421	254.11	259.1133	254.33	257.9922	-0.22	64.9	55.3	9.6	0.0	0.3	3.8	0.00	24.00		
29.10.23	2.441	253.63	258.6523	253.85	257.4883	-0.22	64.9	55.2	9.7	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
30.10.23	2.438	254.82	259.8711	255.05	258.7383	-0.23	65.0	55.4	9.6	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
31.10.23	2.332	256.91	261.9805	257.13	260.8984	-0.22	65.0	55.8	9.2	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
01.11.23	2.200	248.53	253.4336	248.77	252.4102	-0.24	64.9	56.0	8.9	0.0	0.3	3.7	0.00	24.00		
02.11.23	2.246	259.11	264.2148	259.37	263.2070	-0.26	65.0	56.2	8.7	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
03.11.23	2.338	256.10	261.1523	256.36	260.1133	-0.26	65.0	55.8	9.2	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
04.11.23	2.376	255.79	260.8477	256.06	259.7852	-0.27	65.0	55.6	9.4	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
05.11.23	2.309	257.13	262.2305	257.41	261.1836	-0.27	65.0	56.0	9.1	0.0	0.3	3.8	0.00	24.00		
06.11.23	2.258	257.36	262.4648	257.64	261.4492	-0.27	65.0	56.2	8.9	0.0	0.3	3.8	0.00	24.00		
07.11.23	2.251	257.39	262.5039	257.64	261.4648	-0.26	65.0	56.2	8.8	0.0	0.3	3.8	0.00	24.00		
08.11.23	2.277	256.81	261.8867	257.09	260.8828	-0.27	65.0	56.0	8.9	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
09.11.23	2.308	256.96	262.0313	257.22	260.9961	-0.26	65.0	55.9	9.1	0.0	0.3	3.8	0.00	24.00		
10.11.23	2.319	256.73	261.8047	256.97	260.7461	-0.25	65.0	55.9	9.1	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
11.11.23	2.345	257.17	262.2734	257.43	261.2109	-0.26	65.0	55.8	9.2	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
12.11.23	2.335	257.18	262.2539	257.45	261.2148	-0.27	64.9	55.8	9.2	0.0	0.3	3.8	0.00	24.00		
13.11.23	2.352	256.33	261.3984	256.61	260.3477	-0.27	65.0	55.7	9.3	0.0	0.3	3.8	0.00	24.00		
14.11.23	2.357	255.95	261.0000	256.20	259.9336	-0.25	64.9	55.6	9.3	0.0	0.3	3.8	0.00	24.00		
15.11.23	2.355	254.31	259.3242	254.56	258.2695	-0.25	64.9	55.7	9.3	0.0	0.3	3.8	0.00	24.00		
16.11.23	2.374	252.02	257.0195	252.24	255.8906	-0.22	65.0	55.5	9.5	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
17.11.23	2.422	249.20	254.1523	249.45	253.0352	-0.25	65.0	55.2	9.8	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
18.11.23	2.487	246.38	251.2461	246.64	250.1289	-0.26	65.0	54.8	10.2	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
19.11.23	2.553	243.55	248.4141	243.82	247.2578	-0.26	65.3	54.8	10.6	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
20.11.23	2.558	239.73	244.4688	239.95	243.2734	-0.21	65.1	54.3	10.8	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
21.11.23	2.654	237.05	241.9102	237.27	240.6289	-0.22	66.1	54.8	11.3	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00		
Итого	71.279	7633.27	7784.2070	7640.48	7751.3594	-7.21	65.0	55.5	9.4	0.0	0.2	3.8	0.00	720.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

21.11.23 24:00	331.026	42135.16	42016.71	42972.50	42660.69	6837.50
23.10.23 00:00	259.747	34501.89	34376.23	35188.30	34909.33	6117.50
Итого	71.279	7633.27	7640.48	7784.21	7751.36	720.00

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 720.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 41,279 Гкал

