

Организация _ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес _ул. Лермонтова д.60
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _364871_
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____
 Лермонтова ву
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Гнод.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Годбр.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 ГП : 10_л/МПа

Пособная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _19.09.2023_ по _18.10.2023_ *по 22.10.23*

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
19.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	21.8	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
20.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	22.2	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
21.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.8	22.4	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
22.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.1	22.6	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
23.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.1	22.7	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
24.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.2	22.8	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
25.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.2	22.9	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
26.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.8	22.4	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
27.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.3	21.9	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
28.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	21.8	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
29.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.3	21.9	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
30.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	22.1	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.5	22.1	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
02.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	21.5	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
03.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	21.5	0.4	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
04.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	21.1	0.5	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
05.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.4	20.9	0.5	0.0	0.2	2.8	0.00	24.00		
06.10.23	0.962	144.60	147.4609	144.01	146.3203	0.59	65.0	58.3	6.7	0.0	0.2	2.9	0.05	23.95		
07.10.23	2.208	335.29	341.8945	335.18	340.4980	0.11	64.8	58.2	6.7	0.0	0.2	3.2	0.00	24.00		
08.10.23	2.015	274.09	279.5156	273.68	277.9375	0.42	65.0	57.6	7.4	0.0	0.2	3.3	0.00	24.00		
09.10.23	2.275	277.10	282.5820	276.60	280.7813	0.50	65.0	56.7	8.3	0.0	0.2	3.4	0.00	24.00		
10.10.23	2.420	281.63	287.2051	281.30	285.4902	0.33	65.0	56.3	8.7	0.0	0.2	3.4	0.00	24.00		
11.10.23	2.407	279.79	285.3223	279.50	283.6621	0.29	65.0	56.3	8.7	0.0	0.2	3.4	0.00	24.00		
12.10.23	2.337	280.43	285.9727	280.34	284.5527	0.09	65.0	56.6	8.4	0.0	0.2	3.4	0.00	24.00		
13.10.23	2.234	277.19	282.6660	277.16	281.3594	0.03	65.0	56.8	8.1	0.0	0.2	3.4	0.00	24.00		
14.10.23	2.193	274.65	280.0820	274.68	278.8555	-0.03	65.0	56.9	8.1	0.0	0.2	3.4	0.00	24.00		
15.10.23	2.123	274.59	280.0313	274.54	278.7480	0.05	65.0	57.2	7.8	0.0	0.2	3.4	0.00	24.00		
16.10.23	2.154	272.98	278.3516	272.99	277.1250	-0.01	64.8	56.9	8.0	0.0	0.2	3.4	0.00	24.00		
17.10.23	2.237	269.73	275.0469	269.54	273.5781	0.20	65.0	56.6	8.4	0.0	0.2	3.4	0.00	24.00		
18.10.23	2.243	264.73	269.9414	264.88	268.8203	-0.14	64.8	56.3	8.5	0.0	0.2	3.4	0.00	24.00		
Итого	27.807	3506.80	3576.0723	3504.39	3557.7285	2.41	64.9	56.9	8.0	0.0	0.2	3.0	0.05	719.95	0.05	

Тр=13х24=312
Тн=408ч

18.10.23 24:00	250.496	33442.04	33316.27	34107.82	33833.91	6021.50
19.09.23 00:00	222.689	29935.23	29811.88	30531.75	30276.19	5301.55
Итого	27.807	3506.80	3504.39	3576.07	3557.73	719.95

ЛЕРМОНТОВА Ю

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 719.95_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.

Период t2-t1 < min (D) _____ 0.055_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.

Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

$Q = 361363 \text{ kcal}$

