

Организация "ООО "Управлядом ЮГ Подмосквья"
 Адрес ул. Московское шоссе д.38 (ГВС)
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Номер Договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 385528

Год. : 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= мм
 Год. : 0.04 - 40.0 м³/ч Ду= мм
 Гн : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
23.10.23	0.970	45.29	46.0566	33.92	34.3057	11.37	59.9	48.6	11.3	8.0	-0.1	0.1	0.00	24.00		
24.10.23	0.957	45.33	46.0859	34.04	34.4209	11.29	59.5	48.4	11.1	8.0	-0.1	0.1	0.00	24.00		
25.10.23	0.913	45.23	45.9072	32.12	32.4658	13.11	55.6	46.9	8.7	8.0	-0.2	0.1	0.86	23.14	D	
26.10.23	1.012	53.27	54.1006	40.30	40.7412	12.97	57.2	47.9	9.4	8.0	-0.2	0.1	0.01	23.99	U	
27.10.23	0.922	51.39	52.1826	40.30	40.7432	11.08	57.1	47.6	9.5	8.0	-0.2	0.1	0.00	24.00		
28.10.23	1.017	53.37	54.1973	40.00	40.4473	13.37	57.0	47.8	9.2	8.0	-0.1	0.1	0.00	24.00		
29.10.23	1.071	53.66	54.4941	39.61	40.0449	14.04	57.4	47.8	9.6	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00		
30.10.23	1.027	52.90	53.7510	40.13	40.5889	12.77	58.1	48.4	9.7	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00		
31.10.23	1.120	53.68	54.6064	39.98	40.4629	13.70	60.4	50.2	10.2	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
01.11.23	0.964	51.23	52.0967	40.26	40.7344	10.98	59.5	49.6	10.0	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00		
02.11.23	1.003	53.01	53.8281	39.78	40.2217	13.23	56.9	47.9	9.0	8.0	0.1	0.1	0.00	24.00		
03.11.23	1.003	52.55	53.4033	40.15	40.6084	12.41	58.4	48.8	9.5	8.0	0.0	0.1	0.00	24.00		
04.11.23	0.929	52.16	52.9326	40.19	40.6152	11.97	55.2	46.7	9.0	8.0	0.0	0.1	0.00	24.00		
05.11.23	1.041	52.78	53.6260	39.75	40.2002	13.03	58.2	48.4	9.8	8.0	0.0	0.1	0.00	24.00		
06.11.23	0.971	51.59	52.4180	39.83	40.2861	11.75	58.2	48.6	9.6	8.0	0.1	0.1	0.00	24.00		
07.11.23	0.981	51.99	52.8213	39.89	40.3467	12.10	58.2	48.7	9.5	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
08.11.23	0.995	50.46	51.2871	37.54	37.9863	12.92	58.6	49.4	9.2	8.0	0.1	0.1	0.00	24.00		
09.11.23	1.025	51.21	52.0791	38.51	38.9717	12.70	59.7	50.1	9.6	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00		
10.11.23	0.947	51.30	52.1338	40.30	40.7666	11.00	58.6	48.8	9.8	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
11.11.23	0.934	51.97	52.8545	39.85	40.3262	12.11	59.9	49.6	10.3	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00		
12.11.23	1.040	53.31	54.1436	39.40	39.8408	13.91	57.2	48.1	9.1	8.0	0.1	0.1	0.00	24.00		
13.11.23	1.104	54.64	55.4990	39.78	40.2217	14.86	57.5	48.1	9.4	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
14.11.23	1.083	53.56	54.4521	40.29	40.7549	13.27	59.2	49.2	10.1	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
15.11.23	0.988	50.87	51.7744	40.22	40.7197	10.65	61.2	50.7	10.5	8.0	0.6	0.1	0.00	24.00		
16.11.23	1.054	53.30	54.1797	40.30	40.7646	13.01	58.9	49.1	9.8	8.0	0.6	0.1	0.00	24.00		
17.11.23	0.985	51.44	52.2861	40.09	40.5518	11.35	58.9	48.7	10.2	8.0	0.5	0.1	0.00	24.00		
18.11.23	0.929	52.04	52.9238	42.17	42.6787	9.87	59.8	49.8	10.0	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
19.11.23	0.963	51.85	52.6787	40.34	40.7939	11.51	58.0	48.3	9.7	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
20.11.23	1.042	53.64	54.5039	40.87	41.3340	12.77	58.4	48.6	9.8	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
21.11.23	0.995	53.55	54.3857	41.17	41.6338	12.38	57.3	47.8	9.4	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00		
Итого	30.086	1552.58	1577.6895	1181.10	1194.5781	371.48	58.3	48.6	9.7	8.0	0.2	0.1	0.87	719.13	0.87	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

21.11.23 24:00	305.004	15060.00	11434.47	15311.81	11568.85	7478.06
23.10.23 00:00	274.918	13507.42	10253.38	13734.12	10374.27	6758.93
Итого	30.086	1552.58	1181.10	1577.69	1194.58	719.13

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 719.13_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.013_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.857_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



$V = 383,543 \text{ м}^3$
 $Q = 23,935 \text{ Гкал}$