

Организация "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес "Московское шоссе, д. 38"  
 Тип теплосчетчика "КМ-5-2" Версия "02.30"  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_  
 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика "381482"

Год.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Годр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 ГП : 10 \_\_\_\_\_ л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с "19.09.2023" по "18.10.2023" № 22.10.23

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, Объем, м3			M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН	Работы Тр	
19.09.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.2	21.9	-0.7	0.0	3.8	0.1	0.00	24.00	
20.09.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.2	22.0	-0.8	0.0	3.9	0.1	0.00	24.00	
21.09.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.4	22.2	-0.8	0.0	3.9	0.1	0.00	24.00	
22.09.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.6	22.4	-0.8	0.0	3.9	0.1	0.00	24.00	
23.09.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.4	22.3	-0.9	0.0	3.9	0.1	0.00	24.00	
24.09.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.6	22.4	-0.9	0.0	3.9	0.1	0.00	24.00	
25.09.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.6	22.4	-0.8	0.0	3.9	0.1	0.00	24.00	
26.09.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.6	22.4	-0.8	0.0	3.9	0.1	0.00	24.00	
27.09.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.5	22.3	-0.8	0.0	3.9	0.1	0.00	24.00	
28.09.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.4	22.2	-0.8	0.0	3.9	0.1	0.00	24.00	
29.09.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.5	22.2	-0.8	0.0	3.9	0.1	0.00	24.00	
30.09.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.5	22.2	-0.8	0.0	3.9	0.1	0.00	24.00	
01.10.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.4	22.2	-0.8	0.0	3.9	0.1	0.00	24.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.2	22.1	-0.8	0.0	3.9	0.1	0.00	24.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	21.0	21.9	-0.8	0.0	3.9	0.1	0.00	24.00	
04.10.23	0.000	0.00	0.00000	0.00	0.00000	0.00	20.6	21.5	-0.9	0.0	3.7	0.1	0.00	24.00	
05.10.23	0.000	0.06	0.0605	0.00	3.5840	-3.51	20.1	21.4	-1.3	0.0	3.7	0.1	0.05	23.95	E
06.10.23	1.118	145.25	146.7090	142.25	143.2773	3.00	45.7	38.2	7.5	0.0	5.3	0.1	0.08	23.92	ED
07.10.23	2.085	271.29	274.1094	269.17	271.1816	2.12	46.7	39.2	7.6	0.0	7.3	0.1	0.00	24.00	
08.10.23	1.662	198.17	199.9941	196.64	197.8535	1.53	43.9	35.6	8.3	0.0	7.1	0.1	0.00	24.00	
09.10.23	1.551	202.81	204.4570	201.02	202.1230	1.79	41.0	33.5	7.5	0.0	7.7	0.1	0.00	24.00	
10.10.23	1.746	163.49	165.2461	162.32	163.4004	1.17	47.6	37.1	10.6	0.0	7.0	0.1	0.00	24.00	
11.10.23	1.641	144.33	145.9258	138.86	139.7871	5.47	48.3	37.0	11.3	0.0	6.7	0.1	0.00	24.00	
12.10.23	1.593	194.69	196.3594	181.41	182.4277	13.28	42.0	33.9	8.1	0.0	6.6	0.1	0.00	24.00	
13.10.23	1.315	168.43	169.7246	165.82	166.6543	2.61	39.7	32.0	7.7	0.0	6.6	0.1	0.00	24.00	
14.10.23	1.845	145.33	147.1230	142.98	144.0117	2.35	51.2	38.6	12.6	0.0	6.5	0.1	0.00	24.00	
15.10.23	1.612	123.71	125.3301	121.54	122.4785	2.17	52.6	39.7	12.9	0.0	6.6	0.1	0.00	24.00	
16.10.23	2.062	155.28	157.2871	138.13	139.1758	17.15	52.4	39.2	13.2	0.0	6.5	0.1	0.00	24.00	
17.10.23	2.029	157.87	159.8711	155.28	156.4316	2.59	51.8	39.0	12.7	0.0	6.6	0.1	0.00	24.00	
18.10.23	2.334	155.94	158.1328	152.94	154.1328	3.00	54.8	39.9	14.9	0.0	6.5	0.1	0.00	24.00	
Итого	22.594	2226.66	2250.3301	2171.94	2186.5195	54.71	47.0	37.0	10.0	0.0	5.1	0.1	0.14	719.86	0.14

Тр = 8/102  
 Тн = 408

Показания интеграторов КМ-5  
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Тр


18.10.23 24:00	360.395	27449.85	27238.88	27854.77	27482.73	6980.79
19.09.23 00:00	337.800	25223.19	25066.94	25604.44	25296.21	6260.93
Итого	22.594	2226.66	2171.94	2250.33	2186.52	719.86

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 719.86\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.069\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.067\_час.  
 Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



Ротн  
 19.09.23  
 16.12.23