

Организация "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес: Московское шоссе, д. 40
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2 Версия: 02.30
 Дата последней поверки теплосчетчика: _____
 Номер договора: _____
 Телефон: _____
 Номер теплосчетчика: 383951

Москва, Московское шоссе 4У
 Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Собр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 ГП: 10 л/мм

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.09.2023 по 18.10.2023 по 22.10.23

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, Объем, м3			M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	гхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.1	20.8	0.3	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
20.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	21.5	0.4	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
21.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.1	21.8	0.4	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
22.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.4	22.0	0.4	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
23.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.3	21.9	0.4	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
24.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.5	22.2	0.3	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
25.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.0	21.7	0.3	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
26.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.8	21.5	0.3	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
27.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	21.5	0.3	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
28.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.8	21.5	0.3	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
29.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.0	21.7	0.3	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
30.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.5	21.2	0.2	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.8	20.6	0.2	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.4	20.2	0.2	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.1	19.9	0.2	0.0	-0.0	0.0	0.00	24.00	
04.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.1523	-0.15	19.7	19.1	0.6	0.0	-0.0	1.1	0.30	23.70	D
05.10.23	0.001	0.00	0.0000	0.15	429.7773	-1.45	46.1	40.3	5.8	0.0	-0.0	4.2	1.49	22.51	ED
06.10.23	2.501	424.96	429.2930	426.41	429.7773	-1.45	46.8	38.1	8.7	0.0	-0.0	7.0	0.00	24.00	
07.10.23	4.090	471.03	475.9414	476.18	479.5156	-5.15	44.1	35.1	9.0	0.0	-0.0	6.8	0.00	24.00	
08.10.23	3.718	412.70	416.5508	417.09	419.5938	-4.39	41.1	32.6	8.6	0.0	-0.0	7.5	0.00	24.00	
09.10.23	3.303	386.54	389.7109	390.34	392.3594	-3.80	47.8	36.2	11.6	0.0	-0.0	6.4	0.00	24.00	
10.10.23	4.627	399.17	403.5156	402.38	404.9492	-3.21	48.8	37.5	11.3	0.0	-0.0	6.8	0.00	24.00	
11.10.23	4.613	409.37	413.9922	412.30	415.1172	-2.93	48.8	37.5	11.3	0.0	-0.0	6.5	0.00	24.00	
12.10.23	4.276	370.71	373.9414	373.23	375.2930	-2.51	42.3	33.5	8.9	0.0	-0.0	6.4	0.00	24.00	
13.10.23	2.967	348.45	351.1055	351.44	353.0938	-2.99	39.5	31.0	8.5	0.0	-0.0	6.4	0.00	24.00	
14.10.23	4.811	353.90	358.3242	356.92	359.3867	-3.02	51.4	37.8	13.6	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00	
15.10.23	4.943	365.06	369.8945	368.24	371.0156	-3.18	53.0	39.5	13.6	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00	
16.10.23	4.822	350.51	355.1406	353.37	355.9883	-2.86	52.9	39.1	13.8	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00	
17.10.23	4.789	329.92	334.1406	332.42	334.6875	-2.50	52.1	37.6	14.5	0.0	-0.0	6.4	0.00	24.00	
18.10.23	5.240	314.16	318.6289	316.37	318.6172	-2.21	55.1	38.4	16.7	0.0	-0.0	6.4	0.00	24.00	
Итого	53.700	4936.48	4990.1797	4976.84	5009.5469	-40.36	47.6	36.7	10.9	0.0	-0.0	2.8	1.79	718.21	1.79

Показания интеграторов КМ-5

-0.843

TP=812
 TW=408

18.10.23 24:00	743.354	49565.61	49974.29	50299.07	50378.19	6956.26
19.09.23 00:00	689.653	44629.13	44997.45	45308.89	45368.64	6238.05
Итого	53.700	4936.48	4976.84	4990.18	5009.55	718.21

Отчетный период _____ 720.00_час. период норм. работы _____ 718.21_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 1.765_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Период функц.отказа (E) _____ 0.027_час.
 Период G<min (g) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Догов = 70, 226 ТЩ и и