

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес ул. Московское шоссе Д.41
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Московское шоссе 41/15
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 383306
 Год. : 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = _____ мм
 Годр. : 0.04 - 40.0 м³/ч Ду = _____ мм
 ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.09.2023 по 18.10.2023

по 22.10.23

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. тн	Работы тр	
19.09.23	1.365	68.81	70.0059	53.33	53.9561	15.48	60.4	49.5	10.9	8.0	0.0	7.0	1.21	22.79	D
20.09.23	1.533	69.96	71.2813	53.49	54.1533	16.47	63.3	51.5	11.9	8.0	0.0	7.2	0.00	24.00	
21.09.23	1.449	68.77	70.0625	53.83	54.5078	14.93	63.3	51.5	11.8	8.0	0.0	6.7	0.00	24.00	
22.09.23	1.422	68.23	69.5234	53.64	54.3193	14.59	63.4	51.7	11.6	8.0	0.0	6.4	0.00	24.00	
23.09.23	1.454	68.74	70.0352	53.73	54.4063	15.00	63.3	51.5	11.8	8.0	0.0	6.3	0.00	24.00	
24.09.23	1.589	71.37	72.7285	53.73	54.4160	17.64	63.5	51.9	11.5	8.0	0.0	7.3	0.00	24.00	
25.09.23	1.456	69.46	70.7520	54.12	54.8047	15.33	63.2	51.6	11.5	8.0	0.0	6.7	0.00	24.00	
26.09.23	1.503	70.11	71.4297	54.04	54.7139	16.07	63.2	51.6	11.6	8.0	0.0	6.5	0.00	24.00	
27.09.23	1.506	70.56	71.8945	54.48	55.1719	16.08	63.2	51.7	11.6	8.0	0.0	6.3	0.00	24.00	
28.09.23	1.494	70.42	71.7422	54.64	55.3262	15.78	63.3	51.7	11.6	8.0	0.0	6.6	0.00	24.00	
29.09.23	1.564	71.20	72.5430	54.03	54.7070	17.17	63.4	51.8	11.6	8.0	0.0	7.0	0.00	24.00	
30.09.23	1.507	70.02	71.3438	53.83	54.5127	16.19	63.3	51.7	11.6	8.0	0.0	7.1	0.00	24.00	
01.10.23	1.708	74.08	75.4805	54.10	54.7910	19.98	63.4	52.0	11.4	8.0	0.0	6.3	0.00	24.00	
02.10.23	1.539	71.67	73.0176	55.11	55.7998	16.56	63.1	51.6	11.6	8.0	0.0	6.1	0.00	24.00	
03.10.23	1.503	71.28	72.6152	55.37	56.0713	15.90	63.2	51.6	11.5	8.0	0.0	6.0	0.00	24.00	
04.10.23	1.627	72.90	74.2617	54.66	55.3467	18.23	63.0	51.4	11.6	8.0	0.0	6.0	0.00	24.00	
05.10.23	1.520	70.79	72.1016	54.64	55.3184	16.14	62.9	51.1	11.8	8.0	0.0	6.4	0.00	24.00	
06.10.23	1.548	71.17	72.4922	54.33	54.9941	16.84	62.8	51.1	11.7	8.0	0.0	7.3	0.00	24.00	
07.10.23	1.758	76.37	77.7813	55.51	56.2021	20.86	62.6	51.2	11.4	8.0	0.1	7.4	0.00	24.00	
08.10.23	1.713	76.49	77.8945	56.74	57.4336	19.75	62.6	51.2	11.4	8.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
09.10.23	1.592	72.97	74.3203	55.32	55.9941	17.65	62.5	51.0	11.6	8.0	0.1	6.0	0.00	24.00	
10.10.23	1.684	75.84	77.2461	56.68	57.3867	19.16	62.9	51.5	11.4	8.0	0.0	5.6	0.00	24.00	
11.10.23	1.539	73.00	74.3574	56.92	57.6279	16.08	62.9	51.1	11.8	8.0	0.0	8.5	0.00	24.00	
12.10.23	1.525	72.59	73.9297	56.50	57.1895	16.09	62.8	51.1	11.6	8.0	0.0	8.4	0.00	24.00	
13.10.23	1.425	70.24	71.5527	56.08	56.7754	14.16	62.9	51.1	11.8	8.0	0.0	8.3	0.00	24.00	
14.10.23	1.494	71.59	72.9238	55.88	56.5723	15.71	62.9	51.3	11.6	8.0	0.1	9.2	0.00	24.00	
15.10.23	1.777	76.67	78.1191	55.71	56.4141	20.96	63.4	52.0	11.3	8.0	0.1	7.3	0.00	24.00	
16.10.23	1.433	70.88	72.1875	55.88	56.5723	15.01	62.6	51.4	11.2	8.0	0.1	7.3	0.00	24.00	
17.10.23	1.506	72.09	73.4258	55.79	56.4756	16.31	62.6	51.3	11.3	8.0	0.1	8.6	0.00	24.00	
18.10.23	1.618	74.13	75.5176	55.95	56.6514	18.18	63.0	51.7	11.3	8.0	0.1	8.1	0.00	24.00	
Итого	46.349	2152.39	2192.5664	1648.06	1668.6113	504.33	63.0	51.4	11.5	8.0	0.0	7.2	1.21	718.79	1.21


Показания интеграторов КМ-5
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Тр

18.10.23 24:00	413.726	19808.00	15043.48	20167.96	15231.79	6659.69
19.09.23 00:00	367.376	17655.61	13395.41	17975.40	13563.18	5940.90
Итого	46.349	2152.39	1648.06	2192.57	1668.61	718.79

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 718.79_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 1.206_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



*V = 594, 90 часов
 Qмс = 37, 117 т/час*