

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес "Московское шоссе, д.41"
 Тип теплосчетчика "КМ-5-2" Версия "02.30"
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Московское шоссе 41
 Номер Договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика "387092"

спод.: 0.036 - 60.0 м3/ч ДУ= _____ мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч ДУ= _____ мм
 ГП : 10 _____ л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с "19.09.2023" по "18.10.2023" № 22.10.23

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
19.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.5	21.3	0.2	0.0	-0.1	-0.6	24.00	0.00	D	
20.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	21.5	0.2	0.0	-0.1	-0.5	24.00	0.00	D	
21.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.8	21.7	0.2	0.0	-0.1	-0.5	24.00	0.00	D	
22.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.0	21.8	0.2	0.0	-0.1	-0.5	24.00	0.00	D	
23.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.1	22.0	0.2	0.0	-0.1	-0.5	24.00	0.00	D	
24.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	22.1	0.2	0.0	-0.1	-0.5	24.00	0.00	D	
25.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	22.0	0.2	0.0	-0.1	-0.6	24.00	0.00	D	
26.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	21.7	0.2	0.0	-0.1	-0.7	24.00	0.00	D	
27.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.7	21.5	0.2	0.0	-0.1	-0.7	24.00	0.00	D	
28.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	21.5	0.2	0.0	-0.1	-0.6	24.00	0.00	D	
29.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	21.7	0.2	0.0	-0.1	-0.6	24.00	0.00	D	
30.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	21.7	0.2	0.0	-0.1	-0.6	24.00	0.00	D	
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.0	21.8	0.2	0.0	-0.1	-0.6	24.00	0.00	D	
02.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.7	21.5	0.2	0.0	-0.1	-0.7	24.00	0.00	D	
03.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.5	21.3	0.2	0.0	-0.1	-0.7	24.00	0.00	D	
04.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	21.5	0.1	0.0	-0.1	-0.6	24.00	0.00	D	
05.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.03	0.0313	-0.00	21.5	21.4	0.1	0.0	1.5	0.7	23.89	0.11	D	
06.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0039	-0.00	21.3	21.2	0.1	0.0	4.9	4.0	24.00	0.00	D	
07.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.01	0.0078	-0.01	20.6	20.5	0.1	0.0	4.9	4.1	24.00	0.00	D	
08.10.23	2.475	462.50	466.8906	456.28	459.6836	6.23	44.5	39.1	5.3	0.0	6.5	5.2	0.90	23.10	D	
09.10.23	2.355	489.99	494.0781	490.18	493.4141	-0.20	41.6	36.8	4.8	0.0	7.2	5.7	0.00	24.00	D	
10.10.23	3.316	494.35	499.8477	494.36	498.5000	-0.01	48.3	41.6	6.7	0.0	6.5	5.2	0.00	24.00	D	
11.10.23	3.133	476.92	482.4258	473.62	477.7734	3.30	49.3	42.7	6.7	0.0	6.2	4.7	0.00	24.00	D	
12.10.23	2.062	438.66	442.5352	437.90	441.0000	0.76	42.6	38.0	4.7	0.0	6.1	4.3	0.00	24.00	D	
13.10.23	1.902	415.91	419.1523	415.89	418.4414	0.02	40.0	35.4	4.6	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00	D	
14.10.23	3.194	414.35	419.6055	413.10	416.9883	1.25	51.9	44.2	7.7	0.0	6.0	4.5	0.00	24.00	D	
15.10.23	3.273	420.52	426.1797	420.74	424.9531	-0.22	53.5	45.7	7.8	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	D	
16.10.23	3.238	413.68	419.2383	414.03	418.1563	-0.35	53.4	45.6	7.8	0.0	6.0	4.2	0.00	24.00	D	
17.10.23	3.296	397.93	403.1484	397.72	401.5000	0.21	52.7	44.4	8.3	0.0	6.0	4.2	0.00	24.00	D	
18.10.23	3.739	382.35	387.9102	382.50	386.3750	-0.15	55.7	46.0	9.8	0.0	6.0	4.5	0.00	24.00	D	
Итого	31.983	4807.17	4861.0117	4796.36	4836.8281	10.81	48.3	41.6	6.6	0.0	2.6	1.7	456.79	263.21	456.79	

Тр = 14804 = 264
 Тн = 3605

Показания интеграторов КМ-5



18.10.23 24:00	480.593	44057.64	44084.12	44717.80	44520.92	3292.57
19.09.23 00:00	448.611	39250.47	39287.76	39856.79	39684.09	3029.35
Итого	31.983	4807.17	4796.36	4861.01	4836.83	263.21

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 263.21_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 456.786_час.
 Период t2-t1 > min (G) _____ 0.000_час.

Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период G < min (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Вотн = 43,636 часа