

66098

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"		Номер абонента:	Котельная												
Тип прибора:	КМ-5-2		Номер прибора:	383963												
Адрес дома:	ул Московское шоссе 42 стр. ввод1,		Система:	Отп												
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2023 по 18.10.2023																
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объем, м3			Температура, С			Давл, ат	Наработка, Тр, час	Классифик. ошибок		
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2			
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	20,91	0,73	0,08	5,0	24,0		
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	21,21	0,76	0,08	5,0	24,0		
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	21,45	0,8	0,07	5,0	24,0		
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	21,74	0,77	0,07	5,0	24,0		
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	21,78	0,75	0,07	5,0	24,0		
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	21,85	0,76	0,07	5,0	24,0		
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	21,88	0,83	0,07	5,0	24,0		
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	21,4	0,87	0,07	5,0	24,0		
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	21,08	0,92	0,07	5,0	24,0		
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	20,85	0,9	0,08	5,0	24,0		
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0	21,07	0,93	0,08	5,0	24,0		
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	21,21	0,88	0,08	5,0	24,0		
01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	21,11	0,93	0,08	5,0	24,0		
02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	20,63	0,95	0,08	5,0	24,0		
03.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	20,29	1,0	0,07	5,0	24,0		
04.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1	20,17	0,92	0,08	5,0	24,0		
05.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	19,96	0,98	0,08	5,0	24,0		
06.10	0,28	47,29	46,38	0,91	0,00	47,77	46,74	1,03	45,96	39,88	6,08	0,08	5,0	23,94	ED	
07.10	0,76	151,40	151,29	0,10	0,00	152,98	152,54	0,44	46,51	41,36	5,15	0,09	5,0	24,0		
08.10	0,92	156,41	151,84	4,57	0,00	157,88	152,92	4,97	44,14	38,16	5,98	0,09	5,0	24,0		
09.10	0,94	173,05	173,26	0,00	0,21	174,48	174,33	0,16	41,12	35,55	5,57	0,07	5,0	24,0		
10.10	1,30	173,48	174,23	0,00	0,75	175,40	175,61	-0,21	47,95	40,36	7,59	0,07	5,0	24,0		
11.10	1,29	174,10	174,97	0,00	0,88	176,10	176,42	-0,32	48,83	41,31	7,52	0,08	5,0	24,0		
12.10	0,87	162,13	162,39	0,00	0,26	163,53	163,45	0,08	41,96	36,49	5,47	0,08	5,0	24,0		
13.10	0,83	154,64	154,71	0,00	0,06	155,86	155,61	0,25	39,9	34,42	5,48	0,07	5,0	24,0		
14.10	1,34	154,71	155,42	0,00	0,70	156,69	156,79	-0,10	51,53	42,77	8,76	0,08	5,0	24,0		
15.10	1,37	156,43	157,13	0,00	0,70	158,54	158,60	-0,06	53,11	44,27	8,85	0,08	5,0	24,0		
16.10	1,34	152,45	153,13	0,00	0,69	154,49	154,56	-0,06	52,92	44,02	8,9	0,08	5,0	24,0		
17.10	1,36	146,07	146,75	0,00	0,67	147,99	148,04	-0,05	52,24	42,85	9,39	0,07	5,0	24,0		
18.10	1,49	139,25	139,92	0,00	0,67	141,28	141,25	0,04	55,24	44,41	10,83	0,07	5,0	24,0		
Итого:	14,09	1941,41	1941,43	5,58	5,60	1963,01	1963,01	0,79	6,17	47,75	40,39	7,36	0,08	5,00	719,94	

по 22.10.23

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.09.2023	24:00	196,26	20581,15	20604,93	6263,83
18.10.2023	24:00	210,35	22522,56	22546,36	6983,77
ИТОГО:		14,09	1941,41	1941,43	719,94

Классификация ошибок:  
 D - отключение по t1-t2<min  
 G - отключение по Qmin, Qmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<min	+ ТГ<mi	+ ТГ>max	+ Тд.о.
720,00	= 719,94	+ 0,0	+ 0,01	+ 0,05	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 14,09 Гкал

Представитель  
 тепло(водо)снабжающей  
 абонента  
 организации



TP = 181,425  
 T1 = 181,06  
 Q = 181,425 Гкал

Z Q = 181,425 + 181,06 = 361,485 Гкал