

Организация "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес: Московская шоссе, Д. 46
 Гип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 383986

Год: _____ М3/ч Ду = _____ мм
 Годр.: _____ М3/ч Ду = _____ мм
 ГП : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплосчетчика
 с 19.09.2023 по 18.10.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН	Работы Тр		
19.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.4	23.5	1.0	0.0	1.8	0.0	0.00	24.00		
20.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.8	23.8	1.0	0.0	2.5	0.0	0.00	24.00		
21.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.1	24.1	1.0	0.0	2.3	0.0	0.00	24.00		
22.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.3	24.3	1.0	0.0	2.6	0.0	0.00	24.00		
23.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.5	24.5	1.0	0.0	2.4	-0.0	0.00	24.00		
24.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.6	24.6	1.0	0.0	2.6	0.0	0.00	24.00		
25.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.6	24.6	1.0	0.0	2.3	-0.0	0.00	24.00		
26.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.0	24.0	1.0	0.0	2.2	-0.0	0.00	24.00		
27.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.7	23.7	1.0	0.0	2.4	-0.0	0.00	24.00		
28.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.5	23.6	1.0	0.0	1.9	-0.0	0.00	24.00		
29.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.8	23.8	1.0	0.0	2.2	0.0	0.00	24.00		
30.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.9	23.9	1.0	0.0	2.2	-0.0	0.00	24.00		
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.8	23.8	1.0	0.0	2.2	-0.0	0.00	24.00		
02.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.2	23.3	1.0	0.0	2.3	-0.0	0.00	24.00		
03.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.1	23.1	0.9	0.0	2.1	-0.0	0.00	24.00		
04.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.9	22.9	0.9	0.0	2.0	-0.0	0.00	24.00		
05.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.5	22.6	1.0	0.0	2.0	-0.0	0.00	24.00		
06.10.23	0.656	91.40	92.3633	88.74	89.4063	2.66	46.5	39.3	7.2	0.0	4.7	1.9	0.14	23.86	ED	
07.10.23	2.035	296.79	299.9297	291.06	293.3340	5.72	47.1	40.2	6.9	0.0	4.0	6.2	0.00	24.00		
08.10.23	1.770	238.30	240.5684	234.11	235.6621	4.19	44.5	37.0	7.5	0.0	4.0	6.1	0.00	24.00		
09.10.23	1.802	249.58	251.6836	245.23	246.6289	4.35	41.5	34.1	7.3	0.0	1.7	6.7	0.00	24.00		
10.10.23	2.350	245.35	248.1133	241.23	242.9785	4.12	48.4	38.7	9.5	0.0	1.2	6.1	0.00	24.00		
11.10.23	2.194	233.82	236.5391	228.04	229.7734	5.78	49.2	39.7	9.5	0.0	0.4	5.7	0.00	24.00		
12.10.23	1.784	239.13	241.2305	234.41	235.7773	4.71	42.1	34.6	7.6	0.0	0.8	5.6	0.00	24.00		
13.10.23	1.797	230.84	232.6797	226.97	228.1484	3.87	40.3	32.4	7.9	0.0	1.5	5.7	0.00	24.00		
14.10.23	2.555	217.89	220.6953	214.23	215.8945	3.67	52.0	40.1	11.8	0.0	1.5	5.6	0.00	24.00		
15.10.23	2.377	212.70	215.5938	209.12	210.9141	3.58	53.5	42.3	11.3	0.0	1.8	5.6	0.00	24.00		
16.10.23	2.518	214.28	217.1680	209.45	211.1758	4.83	53.3	41.5	11.9	0.0	1.3	5.6	0.00	24.00		
17.10.23	2.841	220.40	223.3164	216.46	218.1094	3.93	52.7	39.7	13.0	0.0	1.4	5.7	0.00	24.00		
18.10.23	3.144	213.43	216.5781	209.48	211.1758	3.95	55.7	40.9	14.8	0.0	2.4	5.7	0.00	24.00		
Итого	27.822	2903.90	2936.4590	2848.55	2868.9785	55.35	48.1	38.4	9.7	0.0	2.1	2.4	0.14	719.86	0.14	

TP = 812

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Тр

18.10.23 24:00	456.897	34716.49	33939.38	35241.34	34247.43	6868.97
19.09.23 00:00	429.075	31812.59	31090.83	32304.88	31378.45	6149.11
Итого	27.822	2903.90	2848.55	2936.46	2868.98	719.86

руб+0

Отчетный период

720.00_час.

Период норм. работы

719.86_час.

Период отключения питания
Период t2-t1 < min
Период G>max

(U) 0.000_час.
(D) 0.134_час.
(G) 0.000_час.

Период функц.отказа
Период G<min
(E) 0.003_час.
(g) 0.000_час.

Представитель абонента

[Signature]

Представитель теплоснабжающей организации

[Signature]

Q = 36, 388 Tкач

