

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 19.09.2023 по 18.10.2023 *по 22.10.23*

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес объекта: ул. Московское шоссе 47А  
 Теплосчетчик МКТС: № 051048-1 Версия МКТС: 6.67  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.2	17.2	0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.7	17.7	0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.09.23	0.000	0.00	0.01	-0.00	18.5	18.4	0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.8	18.7	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.9	18.8	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.0	19.0	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.3	19.2	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.1	18.0	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.2	17.2	0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.0	17.0	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.6	17.5	0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.2	18.2	0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.5	18.5	0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.4	17.4	0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.0	17.0	0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.4	17.4	-0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.10.23	0.000	0.00	0.00	-0.00	17.3	17.3	0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.8	16.8	-0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.10.23	0.447	85.37	84.59	0.77	45.2	39.9	5.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.10.23	0.946	202.94	204.61	-1.67	44.0	39.3	4.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.10.23	0.808	186.35	187.91	-1.56	41.0	36.7	4.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.10.23	1.129	187.60	189.05	-1.44	47.6	41.6	6.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.10.23	1.137	180.26	181.53	-1.27	48.7	42.4	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.10.23	0.767	158.95	159.99	-1.04	42.3	37.5	4.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.10.23	0.679	147.45	148.40	-0.95	39.2	34.6	4.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.10.23	1.136	145.94	146.84	-0.91	51.3	43.5	7.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.10.23	1.154	146.41	147.34	-0.94	52.9	45.0	7.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.10.23	1.143	144.18	145.09	-0.91	52.8	44.9	7.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.10.23	1.140	137.38	138.23	-0.86	52.0	43.7	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.10.23	1.255	130.82	131.60	-0.78	55.0	45.3	9.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>11.742</b>	<b>1853.63</b>	<b>1865.19</b>	<b>-11.55</b>	<b>47.4</b>	<b>41.0</b>	<b>6.3</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
18.10.23 24:00	567.929	69218.80	69683.05	16375.91
18.09.23 24:00	556.187	67365.16	67817.87	15655.91
<b>Итого:</b>	<b>11.742</b>	<b>1853.63</b>	<b>1865.19</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 ч  
 Время работы: 720.00 ч  
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
 Откл.эл.-пит.(Эл)    Неисправн.(Не)    Gv<min(ДГ)    Gv>max(ДГ)    dt<min(Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

*Q = 151650*