

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес "Московское шоссе, д. 47"
 Тип теплосчетчика "КМ-5-2" Версия "02.30"
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика "383984"

Глод.: 0.036 - 60.0_м3/ч ДУ= _____мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0_м3/ч ДУ= _____мм
 Гп : 10_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с "19.09.2023_ по "18.10.2023_ **№ 22.10.23**

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, Объем, м3			M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. тн	Работы тр	
19.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.1	17.1	0.0	0.0	-0.5	-0.7	24.00	0.00	D
20.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.2	17.2	0.0	0.0	-0.5	-0.7	24.00	0.00	D
21.09.23	0.000	0.02	0.0195	0.00	0.0000	0.02	17.3	17.3	0.0	0.0	-0.4	-0.7	24.00	0.00	D
22.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.4	17.4	0.0	0.0	-0.4	-0.7	24.00	0.00	D
23.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.5	17.5	0.0	0.0	-0.4	-0.7	24.00	0.00	D
24.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.6	17.6	0.0	0.0	-0.4	-0.7	24.00	0.00	D
25.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.8	17.7	0.0	0.0	-0.4	-0.7	24.00	0.00	D
26.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.6	17.6	0.0	0.0	-0.4	-0.7	24.00	0.00	D
27.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.4	17.3	0.0	0.0	-0.4	-0.7	24.00	0.00	D
28.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.2	17.2	0.0	0.0	-0.4	-0.7	24.00	0.00	D
29.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.2	17.1	0.0	0.0	-0.4	-0.7	24.00	0.00	D
30.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.2	17.1	0.0	0.0	-0.4	-0.7	24.00	0.00	D
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.2	17.1	0.0	0.0	-0.5	-0.7	24.00	0.00	D
02.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.9	16.9	0.0	0.0	-0.5	-0.7	24.00	0.00	D
03.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.6	16.6	0.0	0.0	-0.5	-0.7	24.00	0.00	D
04.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.5	16.5	0.0	0.0	-0.4	-0.7	24.00	0.00	D
05.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.6	16.6	0.0	0.0	-0.4	-0.7	24.00	0.00	D
06.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.1	17.2	0.9	0.0	-0.4	-0.7	14.74	9.26	D
07.10.23	0.370	72.96	73.6777	70.56	71.1094	2.41	45.2	40.1	5.1	0.0	2.4	2.0	0.41	23.59	D
08.10.23	0.806	149.06	150.4707	145.68	146.7441	3.38	44.5	39.1	5.4	0.0	6.0	5.3	0.00	24.00	D
09.10.23	0.302	53.90	54.4121	52.26	52.6426	1.64	44.5	38.9	5.6	0.0	6.5	5.8	2.19	21.81	D
10.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	36.0	33.0	3.0	0.0	5.8	5.1	0.00	24.00	D
11.10.23	1.350	141.14	142.7539	136.24	137.2637	4.90	48.9	39.4	9.6	0.0	5.5	4.9	0.13	23.87	D
12.10.23	1.343	210.09	211.8594	208.28	209.5449	1.81	41.5	35.1	6.4	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	D
13.10.23	1.331	197.15	198.7891	195.31	196.4395	1.85	41.1	34.4	6.8	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	D
14.10.23	2.027	197.99	200.5176	196.16	197.8125	1.83	52.0	41.8	10.2	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	D
15.10.23	2.095	201.02	203.7441	199.55	201.3418	1.47	53.6	43.1	10.4	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	D
16.10.23	2.063	196.87	199.4824	195.18	196.8945	1.69	53.2	42.7	10.5	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	D
17.10.23	2.171	187.94	190.4102	185.99	187.5391	1.94	52.8	41.3	11.6	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	D
18.10.23	2.550	179.23	181.8379	176.97	178.4434	2.26	55.8	41.6	14.2	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	D
Итого	16.408	1787.38	1807.9746	1762.18	1775.7754	25.20	49.0	39.8	9.2	0.0	1.9	1.5	425.47	294.53	425.47

Показания интеграторов КМ-5


Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Tr

18.10.23 24:00	321,423	30096,45	29923,22	30555,29	30229,13	3168,39
19.09.23 00:00	305,016	28309,07	28161,05	28747,31	28453,35	2873,87
Итого	16,408	1787,38	1762,18	1807,97	1775,78	294,53

Отчетный период _____ 720,00_час. Период норм. работы _____ 294,53_час.

Период отключения питания (У) _____ 0,000_час. Период функц. отказа (Е) _____ 0,000_час.
 Период t2-t1 < t1n (D) _____ 425,475_час. Период G<t1n (G) _____ 0,000_час.
 Период G>max (G) _____ 0,000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Тн = 384 е.
Тр = 425,475 - 2,022 = 285,68 е.
Q = 22,055 Тн е