

Организация: ООО "Управлядом ЮГ Подмосквья"
 Адрес: ул. Московское шоссе д.38 (ГВС)
 Тип теплосчетчика: КМ-5-4 Версия: 02.30
 Дата последней поверки теплосчетчика: _____
 Номер Договора: _____
 Телефон: _____
 Номер теплосчетчика: 385528
 Год: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = _____ мм
 Год: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду = _____ мм
 Гп: 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 19.08.2023 по 18.09.2023

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C		Давление		Время, час		Классиф ошибок			
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм		P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр
19.08.23	0.893	43.21	43.9893	33.70	34.1196	9.51	62.4	51.2	11.1	8.0	3.0	0.1	0.00	24.00	
20.08.23	0.943	44.40	45.1816	33.49	33.9067	10.90	61.5	50.8	10.7	8.0	2.4	0.1	0.00	24.00	
21.08.23	0.868	43.14	43.8965	33.66	34.0640	9.48	61.1	50.2	10.8	8.0	1.8	0.1	0.00	24.00	
22.08.23	0.956	46.09	46.9092	35.30	35.7412	10.79	61.6	50.8	10.8	8.0	1.3	0.1	0.00	24.00	
23.08.23	0.964	47.65	48.4873	36.68	37.1396	10.97	61.2	50.7	10.4	8.0	1.3	0.1	0.00	24.00	
24.08.23	0.945	46.38	47.1846	35.72	36.1475	10.66	60.8	50.1	10.8	8.0	1.2	0.1	0.00	24.00	
25.08.23	0.927	46.64	47.4561	36.29	36.7236	10.36	60.9	50.1	10.8	8.0	1.4	0.1	0.37	23.63	D
26.08.23	1.014	47.54	48.3789	35.88	36.3135	11.67	61.2	50.3	11.0	8.0	2.2	0.1	0.00	24.00	
27.08.23	1.028	47.69	48.5273	35.98	36.4180	11.71	61.6	50.4	11.1	8.0	3.7	0.1	0.00	24.00	
28.08.23	0.953	46.33	47.1475	36.14	36.5859	10.18	61.8	50.7	11.2	8.0	4.3	0.1	0.00	24.00	
29.08.23	0.967	46.95	47.7686	36.41	36.8496	10.54	61.4	50.3	11.1	8.0	5.0	0.1	0.00	24.00	
30.08.23	1.099	48.75	49.6084	35.62	36.0586	13.13	61.7	50.5	11.2	8.0	4.8	0.1	0.13	23.87	D
31.08.23	0.959	46.62	47.4512	36.48	36.9258	10.15	61.9	50.7	11.2	8.0	4.9	0.1	0.00	24.00	
01.09.23	0.998	46.81	47.6465	35.93	36.3750	10.88	62.2	50.9	11.3	8.0	5.8	0.1	0.00	24.00	
02.09.23	0.934	45.78	46.5830	35.75	36.1826	10.04	61.4	50.4	11.1	8.0	5.8	0.1	0.00	24.00	
03.09.23	1.057	47.75	48.5908	35.55	35.9873	12.20	61.8	50.7	11.2	8.0	5.8	0.1	0.00	24.00	
04.09.23	0.950	45.55	46.3555	35.39	35.8184	10.16	61.7	50.3	11.4	8.0	5.3	0.1	0.00	24.00	
05.09.23	0.968	43.68	44.4551	32.18	32.5811	11.50	61.6	50.8	10.9	8.0	4.5	0.1	0.00	24.00	
06.09.23	0.925	43.24	43.9932	32.61	33.0078	10.63	61.3	50.3	11.0	8.0	3.5	0.1	0.00	24.00	
07.09.23	0.947	44.84	45.6182	34.60	35.0029	10.24	61.0	49.3	11.7	8.0	2.0	0.1	0.00	24.00	
08.09.23	1.110	47.90	48.7373	35.34	34.7480	13.56	60.9	49.4	11.5	8.0	1.1	0.1	0.00	24.00	
09.09.23	0.976	45.70	46.5049	35.05	35.4639	10.65	61.0	49.4	11.8	8.0	0.9	0.1	0.00	24.00	
10.09.23	1.104	47.39	48.2295	34.34	34.7354	13.06	61.3	49.4	11.9	8.0	0.9	0.1	0.00	24.00	
11.09.23	1.131	48.69	49.5586	35.17	35.5938	13.52	61.6	49.9	11.7	8.0	0.9	0.1	0.00	24.00	
12.09.23	1.026	46.22	47.0371	34.73	35.1348	11.49	61.4	49.5	11.9	8.0	1.1	0.1	0.01	23.99	U
13.09.23	1.012	46.19	47.0000	34.90	35.3154	11.28	61.3	49.6	11.8	8.0	1.8	0.1	0.00	24.00	
14.09.23	1.043	46.54	47.3584	34.49	34.9004	12.05	61.2	49.5	11.7	8.0	1.6	0.1	0.00	24.00	
15.09.23	0.929	44.56	45.3447	34.87	35.2832	9.69	61.3	49.4	11.9	8.0	2.1	0.1	0.00	24.00	
16.09.23	1.075	47.00	47.8242	34.34	34.7451	12.66	61.2	49.4	11.7	8.0	2.1	0.1	0.00	24.00	
17.09.23	1.010	45.75	46.5469	34.35	34.7529	11.40	61.0	49.2	11.9	8.0	1.8	0.1	0.00	24.00	
18.09.23	1.000	45.31	46.0674	33.29	33.6602	12.02	59.6	48.1	11.5	8.0	1.6	0.1	0.00	24.00	
Итого	30.711	1430.29	1455.4375	1083.21	1096.2817	347.08	61.4	50.1	11.3	8.0	2.8	0.1	0.50	743.50	0.50


Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.09.23	24:00	240.401	11952.29	9106.53	12152.38	9214.39	5943.81
19.08.23	00:00	209.690	10522.00	8023.31	10696.94	8118.10	5200.31
Итого		30.711	1430.29	1083.21	1455.44	1096.28	743.50


Отчетный период _____ 744.00_час. Период норм. работы _____ 743.50_час.

Период отключения питания (H) _____ 0.011_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.492_час. Период G>min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____



Представитель теплоснабжающей организации _____



V = 359, 402
Q_{max} = 22, 427