

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 19.09.2023 по 18.10.2023 *1022,1023*

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.1/1
 Теплосчетчик МКТС: № 018399-1 Версия МКТС: 2.67
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.6	17.6	1.0	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
20.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.0	17.9	1.0	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
21.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.3	18.3	1.0	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
22.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.6	18.5	1.1	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
23.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.6	18.6	1.0	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
24.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.8	18.7	1.1	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
25.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.7	18.7	1.0	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
26.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.1	18.1	1.0	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
27.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.7	17.6	1.1	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
28.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.7	17.5	1.1	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
29.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.9	17.8	1.1	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
30.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.1	18.0	1.1	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
01.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.9	18.0	0.9	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.2	17.2	1.0	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.9	16.8	1.0	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
04.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.9	17.0	0.9	-0.0	-0.5	24.00	0.00	
05.10.23	0.173	30.51	30.46	0.05	47.5	41.9	5.7	2.3	1.9	24.00	0.00	
06.10.23	0.461	77.76	77.76	0.00	47.7	41.8	5.9	5.3	5.0	24.00	0.00	
07.10.23	0.517	80.16	80.11	0.05	47.6	41.2	6.5	5.4	5.3	24.00	0.00	
08.10.23	0.535	77.37	77.33	0.04	47.8	40.8	6.9	5.5	5.3	23.98	0.02	Эл
09.10.23	0.639	76.20	75.47	0.73	46.8	38.4	8.4	5.4	5.4	24.00	0.00	
10.10.23	0.863	73.42	72.20	1.22	48.9	37.1	11.8	5.5	5.5	24.00	0.00	
11.10.23	0.739	75.67	75.22	0.44	45.9	36.1	9.8	5.4	5.4	24.00	0.00	
12.10.23	0.556	79.19	79.16	0.03	39.1	32.0	7.0	5.6	5.6	24.00	0.00	
13.10.23	0.535	79.12	78.92	0.20	38.5	31.7	6.8	5.5	5.5	24.00	0.00	
14.10.23	0.551	79.03	79.13	-0.10	39.6	32.6	7.0	5.5	5.5	24.00	0.00	
15.10.23	0.488	79.06	79.16	-0.10	38.1	31.9	6.2	5.5	5.5	24.00	0.00	
16.10.23	0.562	80.17	80.26	-0.09	40.1	33.1	7.0	5.5	5.5	24.00	0.00	
17.10.23	0.737	80.29	80.39	-0.09	45.0	35.8	9.2	5.5	5.5	24.00	0.00	
18.10.23	0.685	80.15	80.24	-0.09	43.5	34.9	8.6	5.5	5.5	24.00	0.00	
Итого:	8.043	1048.08	1045.79	2.29	43.8	36.1	7.7	2.4	2.1	719.98	0.02	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.10.23 24:00	71.413	11156.69	11144.47	5816.23
18.09.23 24:00	63.370	10108.61	10098.67	5096.25
Итого:	8.043	1048.08	1045.79	719.98

*Т_р = 14х24 - 0,02 = 335,98**Т_н = 432 ч.*

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 719.98 ч
 Суммарное время отказа: 0.02 ч = 0.02 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(Dt) Gv>max(Dt) dt<min(Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36*Q = 10,312 ткал*