

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.10.2023 по 21.11.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д. 10Теплосчетчик МКТС: № 010800-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.10.23	1.326	317.06	314.81	2.24	41.4	37.2	4.2	6.8	6.1	24.00	0.00	
24.10.23	1.806	315.19	312.94	2.27	47.5	41.8	5.7	6.8	6.1	24.00	0.00	
25.10.23	2.371	313.81	311.63	2.22	52.7	45.2	7.5	6.8	6.1	24.00	0.00	
26.10.23	2.500	312.88	310.63	2.22	53.8	45.8	8.0	6.8	6.1	24.00	0.00	
27.10.23	2.272	312.50	310.19	2.27	53.0	45.8	7.3	6.8	6.1	24.00	0.00	
28.10.23	2.097	312.19	310.00	2.24	50.9	44.2	6.7	6.8	6.1	24.00	0.00	
29.10.23	2.088	311.81	309.50	2.24	50.7	44.0	6.7	6.8	6.1	24.00	0.00	
30.10.23	1.717	311.94	309.75	2.23	46.1	40.6	5.5	6.8	6.1	24.00	0.00	
31.10.23	1.146	312.94	310.75	2.25	38.6	34.9	3.7	6.8	6.1	24.00	0.00	
01.11.23	1.078	312.75	310.44	2.22	38.4	35.0	3.4	6.8	6.1	24.00	0.00	
02.11.23	1.226	312.19	310.00	2.22	40.6	36.7	3.9	6.8	6.1	24.00	0.00	
03.11.23	1.673	311.00	308.75	2.26	46.3	41.0	5.4	6.8	6.2	24.00	0.00	
04.11.23	1.655	310.75	308.50	2.24	46.0	40.7	5.3	6.9	6.2	24.00	0.00	
05.11.23	1.115	311.75	309.56	2.20	38.7	35.1	3.6	6.8	6.1	24.00	0.00	
06.11.23	1.081	311.56	309.38	2.20	38.5	35.0	3.5	6.8	6.1	24.00	0.00	
07.11.23	1.073	311.44	309.25	2.19	38.4	35.0	3.4	6.7	6.1	24.00	0.00	
08.11.23	1.210	310.44	308.25	2.20	40.0	36.1	3.9	6.7	6.1	24.00	0.00	
09.11.23	1.459	307.06	304.88	2.20	43.5	38.8	4.7	6.7	6.1	24.00	0.00	
10.11.23	1.374	305.38	303.19	2.18	42.3	37.8	4.5	6.7	6.1	24.00	0.00	
11.11.23	1.461	304.63	302.38	2.18	43.4	38.6	4.8	6.7	6.1	24.00	0.00	
12.11.23	1.423	304.56	302.44	2.17	42.7	38.1	4.7	6.7	6.1	24.00	0.00	
13.11.23	1.585	304.13	302.00	2.17	44.4	39.2	5.2	6.7	6.0	24.00	0.00	
14.11.23	1.646	304.06	301.88	2.17	45.1	39.7	5.4	6.6	6.0	24.00	0.00	
15.11.23	1.771	303.69	301.44	2.20	47.1	41.3	5.8	6.6	6.0	24.00	0.00	
16.11.23	1.907	303.94	301.81	2.19	48.8	42.6	6.3	6.7	6.0	24.00	0.00	
17.11.23	2.373	308.63	306.31	2.26	54.4	46.7	7.7	6.8	6.1	24.00	0.00	
18.11.23	2.832	308.44	306.19	2.29	60.0	50.8	9.2	6.8	6.2	24.00	0.00	
19.11.23	2.995	307.31	305.00	2.29	62.0	52.2	9.7	6.8	6.1	24.00	0.00	
20.11.23	2.901	307.06	304.75	2.27	60.8	51.3	9.5	6.8	6.1	24.00	0.00	
21.11.23	3.160	306.38	304.13	2.28	63.5	53.2	10.3	6.7	6.1	24.00	0.00	
Итого:	54.320	9287.44	9220.69	66.74	47.3	41.5	5.8	6.8	6.1	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.11.23 24:00	4220.839	583075.44	578609.06	78098.90
22.10.23 24:00	4166.519	573788.00	569388.38	77378.90
Итого:	54.320	9287.44	9220.69	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДЗ) Gv>max(ДЗ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36