

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 01.10.2023 по 18.10.2023 *по 22.10.23*Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д. 10Теплосчетчик МКТС: № 010800-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
01.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.8	20.0	0.8	-0.0	0.3	24.00	0.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.9	19.1	0.8	-0.1	0.3	24.00	0.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.4	19.8	0.6	-0.1	0.2	24.00	0.00	
04.10.23	0.000	0.00	0.00	-0.00	20.0	19.4	0.7	1.6	1.8	24.00	0.00	
05.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.9	20.2	0.7	5.5	4.8	24.00	0.00	
06.10.23	0.735	160.88	159.56	1.31	45.5	41.0	4.6	6.5	5.3	23.96	0.04	Dt
07.10.23	1.451	298.56	296.44	2.20	48.1	43.2	4.9	6.6	5.9	24.00	0.00	
08.10.23	1.554	296.19	293.06	3.09	48.3	43.1	5.2	6.6	5.9	24.00	0.00	
09.10.23	1.706	291.63	289.19	2.44	47.4	41.5	5.8	6.5	5.9	24.00	0.00	
10.10.23	1.919	271.81	269.81	2.03	49.4	42.3	7.1	6.5	6.0	24.00	0.00	
11.10.23	1.736	296.31	294.06	2.23	46.8	41.0	5.8	6.8	6.1	24.00	0.00	
12.10.23	1.199	294.94	292.75	2.15	39.5	35.4	4.1	6.7	6.1	24.00	0.00	
13.10.23	1.123	294.63	292.31	2.33	38.7	34.9	3.8	6.6	6.0	24.00	0.00	
14.10.23	1.182	294.38	292.19	2.16	40.0	36.0	4.0	6.6	6.0	24.00	0.00	
15.10.23	1.028	294.13	292.00	2.14	38.4	34.9	3.5	6.6	5.9	24.00	0.00	
16.10.23	1.187	293.38	291.31	2.12	40.4	36.4	4.0	6.6	6.0	24.00	0.00	
17.10.23	1.576	292.31	290.13	2.11	45.5	40.1	5.4	6.6	6.0	24.00	0.00	
18.10.23	1.481	292.19	290.13	2.09	44.0	38.9	5.1	6.6	6.0	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>17.875</b>	<b>3671.31</b>	<b>3642.94</b>	<b>28.42</b>	<b>43.9</b>	<b>39.0</b>	<b>4.9</b>	<b>5.1</b>	<b>4.7</b>	<b>431.96</b>	<b>0.04</b>	<b>Dt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
18.10.23 24:00	4159.949	572530.44	568139.88	77282.94
30.09.23 24:00	4142.074	568859.13	564496.94	76850.98
<b>Итого:</b>	<b>17.875</b>	<b>3671.31</b>	<b>3642.94</b>	<b>431.96</b>

Отчетный период: 432.00 чВремя работы: 431.96 чСуммарное время отказа: 0.04 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.04

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Гв&lt;min(DG) Гв&gt;max(DG) dt&lt;min(Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36*Q = 23,375*