

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.10.2023 по 21.11.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая 12Теплосчетчик МКТС: № 018367-1Версия МКТС: 2.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.10.23	0.873	112.43	112.06	0.37	46.0	38.2	7.8	6.4	5.9	24.00	0.00	
24.10.23	1.099	116.04	115.66	0.39	50.8	41.4	9.5	6.5	6.0	24.00	0.00	
25.10.23	1.371	115.84	115.43	0.41	56.8	44.9	11.8	6.5	6.0	24.00	0.00	
26.10.23	1.465	115.82	115.34	0.49	58.6	46.0	12.7	6.5	6.0	24.00	0.00	
27.10.23	1.433	115.77	115.34	0.43	58.3	45.9	12.4	6.5	6.0	24.00	0.00	
28.10.23	1.305	115.79	115.37	0.41	55.3	44.1	11.3	6.5	6.0	24.00	0.00	
29.10.23	1.278	115.65	115.24	0.41	54.7	43.7	11.1	6.5	6.0	24.00	0.00	
30.10.23	1.088	115.82	115.42	0.40	50.5	41.1	9.4	6.5	6.0	24.00	0.00	
31.10.23	0.770	116.12	115.76	0.35	43.2	36.5	6.6	6.5	6.0	24.00	0.00	
01.11.23	0.765	116.50	116.15	0.35	43.8	37.3	6.6	6.5	6.0	24.00	0.00	
02.11.23	0.839	118.42	118.05	0.37	45.7	38.6	7.1	6.6	6.0	24.00	0.00	
03.11.23	1.040	118.17	117.79	0.38	49.9	41.1	8.8	6.6	6.1	24.00	0.00	
04.11.23	1.068	118.12	117.74	0.39	50.3	41.2	9.0	6.7	6.1	24.00	0.00	
05.11.23	0.781	118.29	117.93	0.36	43.8	37.2	6.6	6.6	6.0	24.00	0.00	
06.11.23	0.755	118.27	117.91	0.36	43.6	37.2	6.4	6.6	6.0	24.00	0.00	
07.11.23	0.784	118.25	117.89	0.36	44.2	37.6	6.6	6.6	6.0	24.00	0.00	
08.11.23	0.812	118.41	118.05	0.36	44.5	37.7	6.9	6.6	6.0	24.00	0.00	
09.11.23	0.912	115.81	115.46	0.36	46.9	39.0	7.9	6.5	6.0	24.00	0.00	
10.11.23	0.890	114.49	114.14	0.35	46.3	38.6	7.8	6.5	6.0	24.00	0.00	
11.11.23	0.923	115.83	115.48	0.35	46.8	38.8	8.0	6.5	6.0	24.00	0.00	
12.11.23	0.930	115.80	115.44	0.36	47.3	39.2	8.0	6.6	6.0	24.00	0.00	
13.11.23	1.000	114.77	114.41	0.37	48.5	39.8	8.7	6.5	6.0	24.00	0.00	
14.11.23	1.028	120.41	120.03	0.38	49.0	40.5	8.5	6.6	6.0	24.00	0.00	
15.11.23	1.112	116.49	116.12	0.37	51.3	41.7	9.5	6.5	5.9	24.00	0.00	
16.11.23	1.144	115.41	115.04	0.37	51.9	42.0	9.9	6.5	5.9	24.00	0.00	
17.11.23	1.435	115.24	114.84	0.39	58.2	45.8	12.5	6.6	6.0	24.00	0.00	
18.11.23	1.674	115.07	114.65	0.41	63.2	48.7	14.5	6.6	6.0	24.00	0.00	
19.11.23	1.767	115.03	114.61	0.42	65.0	49.6	15.4	6.6	6.0	24.00	0.00	
20.11.23	1.698	115.08	114.67	0.41	63.4	48.6	14.8	6.5	6.0	24.00	0.00	
21.11.23	1.792	115.02	114.61	0.41	65.3	49.7	15.6	6.5	6.0	24.00	0.00	
Итого:	33.828	3488.17	3476.61	11.55	51.4	41.7	9.7	6.5	6.0	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.11.23 24:00	147.266	13368.53	13325.73	7112.65
22.10.23 24:00	113.438	9880.36	9849.11	6392.65
Итого:	33.828	3488.17	3476.61	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv<min(ДГ)

Gv>max(ДГ)

dt<min(Дт)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36