

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.10.2023 по 21.11.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д. 16Теплосчетчик МКТС: № 051072-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.10.23	1.555	299.07	298.71	0.35	46.8	41.6	5.2	6.6	5.5	24.00	0.00	
24.10.23	1.996	309.04	308.66	0.38	51.8	45.4	6.4	6.7	5.6	24.00	0.00	
25.10.23	2.483	308.79	308.45	0.34	57.9	49.9	8.0	6.8	5.6	24.00	0.00	
26.10.23	2.660	308.73	308.37	0.35	59.9	51.3	8.6	6.8	5.6	24.00	0.00	
27.10.23	2.602	308.75	308.39	0.37	59.5	51.0	8.4	6.7	5.6	24.00	0.00	
28.10.23	2.344	308.84	308.52	0.33	56.5	48.9	7.6	6.8	5.6	24.00	0.00	
29.10.23	2.305	308.62	308.30	0.31	55.8	48.4	7.5	6.7	5.6	24.00	0.00	
30.10.23	1.939	309.02	308.69	0.33	51.4	45.1	6.3	6.7	5.6	24.00	0.00	
31.10.23	1.342	309.77	309.49	0.28	43.8	39.5	4.3	6.7	5.5	24.00	0.00	
01.11.23	1.333	310.69	310.37	0.32	44.5	40.3	4.3	6.7	5.6	24.00	0.00	
02.11.23	1.480	315.63	315.32	0.32	46.6	41.9	4.7	6.8	5.6	24.00	0.00	
03.11.23	1.835	315.36	315.04	0.32	50.8	45.0	5.8	6.9	5.7	24.00	0.00	
04.11.23	1.892	315.27	314.97	0.30	51.2	45.2	6.0	6.9	5.7	24.00	0.00	
05.11.23	1.368	315.35	315.08	0.28	44.5	40.2	4.3	6.8	5.6	24.00	0.00	
06.11.23	1.330	315.28	314.99	0.29	44.3	40.1	4.2	6.8	5.6	24.00	0.00	
07.11.23	1.374	315.26	314.96	0.30	45.0	40.6	4.3	6.8	5.6	24.00	0.00	
08.11.23	1.415	315.68	315.38	0.30	45.3	40.8	4.5	6.8	5.6	24.00	0.00	
09.11.23	1.615	308.87	308.59	0.28	47.8	42.5	5.2	6.8	5.6	24.00	0.00	
10.11.23	1.568	305.41	305.13	0.28	47.2	42.1	5.1	6.7	5.6	24.00	0.00	
11.11.23	1.639	309.07	308.80	0.28	47.6	42.3	5.3	6.8	5.6	24.00	0.00	
12.11.23	1.663	309.02	308.71	0.30	48.1	42.8	5.4	6.8	5.6	24.00	0.00	
13.11.23	1.806	306.21	305.91	0.31	49.5	43.6	5.9	6.7	5.6	24.00	0.00	
14.11.23	1.872	321.39	321.05	0.33	50.0	44.2	5.8	6.8	5.5	24.00	0.00	
15.11.23	2.018	311.31	311.00	0.32	52.3	45.8	6.5	6.8	5.5	24.00	0.00	
16.11.23	2.072	308.36	308.05	0.30	53.0	46.3	6.7	6.7	5.6	24.00	0.00	
17.11.23	2.612	308.03	307.70	0.34	59.6	51.1	8.5	6.8	5.6	24.00	0.00	
18.11.23	3.059	307.38	307.05	0.32	64.7	54.8	9.9	6.8	5.7	24.00	0.00	
19.11.23	3.219	306.85	306.55	0.31	66.5	56.0	10.5	6.8	5.6	24.00	0.00	
20.11.23	3.082	307.16	306.82	0.34	64.9	54.8	10.0	6.8	5.6	24.00	0.00	
21.11.23	3.296	307.05	306.73	0.31	66.9	56.2	10.7	6.8	5.6	24.00	0.00	
Итого:	60.774	9305.25	9295.77	9.48	52.4	45.9	6.5	6.8	5.6	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.11.23 24:00	973.895	130981.66	130761.84	17721.29
22.10.23 24:00	913.121	121676.41	121466.07	17001.29
Итого:	60.774	9305.25	9295.77	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = $\frac{0.00}{\text{Откл.эл-пит. (Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн. (Не)}} + \frac{0.00}{Gv < \min (DG)} + \frac{0.00}{Gv > \max (DG)} + \frac{0.00}{dt < \min (Dt)}$ Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36