

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 19.09.2023 по 18.10.2023*19.09.2023*Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д. 16Теплосчетчик МКТС: № 051072-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.1	21.0	0.0	-0.1	-0.2	24.00	0.00	
20.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.8	21.7	0.0	-0.0	-0.1	24.00	0.00	
21.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.1	22.0	0.1	-0.0	-0.1	24.00	0.00	
22.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.7	22.6	0.1	-0.0	-0.1	24.00	0.00	
23.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.7	22.7	0.1	-0.0	-0.1	24.00	0.00	
24.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.8	22.7	0.1	-0.0	-0.1	24.00	0.00	
25.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.8	22.7	0.1	-0.0	-0.1	24.00	0.00	
26.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.8	21.7	0.2	-0.0	-0.2	24.00	0.00	
27.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.4	21.2	0.2	-0.0	-0.2	24.00	0.00	
28.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.4	21.2	0.1	-0.0	-0.2	24.00	0.00	
29.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.6	21.5	0.1	-0.0	-0.2	24.00	0.00	
30.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.0	21.9	0.1	-0.0	-0.1	24.00	0.00	
01.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.5	21.4	0.1	-0.0	-0.2	24.00	0.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.5	20.4	0.2	-0.0	-0.2	24.00	0.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.0	19.9	0.1	-0.0	-0.2	24.00	0.00	
04.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.8	18.8	0.0	2.2	-0.2	24.00	0.00	
05.10.23	0.639	99.56	99.05	0.51	52.3	45.9	6.4	5.5	1.7	24.00	0.00	
06.10.23	1.473	264.16	263.63	0.53	50.6	45.0	5.6	6.1	5.2	24.00	0.00	
07.10.23	1.579	253.67	252.86	0.82	49.9	43.7	6.2	6.1	5.3	24.00	0.00	
08.10.23	1.633	275.45	275.00	0.45	49.9	44.0	5.9	6.4	5.4	24.00	0.00	
09.10.23	1.815	279.06	278.45	0.62	52.0	45.5	6.5	6.4	5.5	24.00	0.00	
10.10.23	2.086	276.55	275.66	0.90	54.1	46.5	7.5	6.5	5.6	24.00	0.00	
11.10.23	1.920	286.69	285.99	0.69	51.3	44.6	6.7	6.6	5.6	24.00	0.00	
12.10.23	1.464	292.97	292.47	0.50	45.3	40.3	5.0	6.6	5.6	24.00	0.00	
13.10.23	1.372	298.46	298.03	0.44	44.4	39.8	4.6	6.6	5.5	24.00	0.00	
14.10.23	1.413	298.12	297.70	0.41	45.0	40.3	4.7	6.6	5.5	24.00	0.00	
15.10.23	1.322	297.81	297.43	0.39	44.5	40.1	4.4	6.6	5.5	24.00	0.00	
16.10.23	1.360	298.10	297.70	0.39	44.8	40.3	4.5	6.6	5.5	24.00	0.00	
17.10.23	1.774	298.01	297.59	0.42	49.7	43.8	5.9	6.7	5.6	24.00	0.00	
18.10.23	1.709	304.09	303.69	0.41	48.7	43.0	5.6	6.7	5.6	24.00	0.00	
Итого:	21.559	3822.71	3815.24	7.47	48.5	42.8	5.6	3.1	2.3	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.10.23 24:00	906.047	120515.47	120306.53	16905.29
18.09.23 24:00	884.488	116692.76	116491.29	16185.29
Итого:	21.559	3822.71	3815.24	720.00

TP = 312 °C
*Tc = 452 °C*Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч
$$0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

*Q = 29,851 ткал*Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36