

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	363347
Адрес дома:	ул Новая 17,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 19.09.2023 по 18.10.2023

№ 22.10.23

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	22,43	-0,1	0,1	5,0	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	22,74	-0,11	0,1	5,0	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	23,09	-0,12	0,1	5,0	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	23,42	-0,11	0,1	5,0	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	23,46	-0,12	0,1	5,0	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	23,52	-0,12	0,1	5,0	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	23,63	-0,11	0,1	5,0	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	23,36	-0,11	0,1	5,0	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	23,12	-0,11	0,1	5,0	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	22,85	-0,1	0,1	5,0	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	22,89	-0,1	0,1	5,0	0,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	22,99	-0,1	0,1	5,0	0,0	
01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	22,96	-0,1	0,1	5,0	0,0	
02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	22,58	-0,1	0,1	5,0	0,0	
03.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	22,19	-0,09	0,1	5,0	0,0	
04.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	21,8	-0,08	0,1	5,0	0,0	
05.10	0,44	51,41	51,13	0,28	0,00	52,09	51,61	0,49	52,6	44,02	8,58	0,1	5,0	10,47			
06.10	0,94	123,47	123,32	0,15	0,00	125,01	124,42	0,59	50,83	43,12	7,71	0,09	5,0	24,0			
07.10	1,18	127,84	127,43	0,41	0,00	129,39	128,46	0,93	50,13	40,79	9,34	0,1	5,0	24,0			
08.10	1,35	140,53	140,93	0,00	0,40	142,26	142,07	0,19	50,67	40,95	9,71	0,09	5,0	24,0			
09.10	1,46	141,81	141,79	0,02	0,00	143,67	142,99	0,68	52,39	42,01	10,38	0,09	5,0	24,0			
10.10	1,76	143,22	142,29	0,93	0,00	145,27	143,53	1,74	54,67	42,27	12,4	0,09	5,0	24,0			
11.10	1,72	151,93	151,48	0,44	0,00	153,84	152,63	1,21	50,93	39,47	11,46	0,1	5,0	24,0			
12.10	1,40	156,03	156,42	0,00	0,39	157,61	157,43	0,18	45,46	36,37	9,08	0,1	5,0	24,0			
13.10	1,36	159,39	159,47	0,00	0,08	160,94	160,49	0,45	44,82	36,14	8,68	0,09	5,0	24,0			
14.10	1,38	159,65	160,05	0,00	0,41	161,23	161,09	0,15	45,27	36,52	8,75	0,09	5,0	24,0			
15.10	1,31	159,65	160,07	0,00	0,42	161,21	161,11	0,10	44,91	36,6	8,31	0,09	5,0	24,0			
16.10	1,35	159,55	159,95	0,00	0,40	161,13	160,99	0,13	45,23	36,64	8,59	0,09	5,0	24,0			
17.10	1,77	159,62	159,93	0,00	0,30	161,57	161,12	0,46	50,39	39,18	11,21	0,09	5,0	24,0			
18.10	1,67	163,11	163,31	0,00	0,20	164,99	164,48	0,50	48,87	38,53	10,34	0,09	5,0	24,0			
Итого:	19,08	1997,21	1997,58	2,23	2,61	2020,21	2020,00	7,80	48,75	39,08	9,67	0,09	5,00	322,47			

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.09.2023	24:00	249,34	16042,17	16020,55	2724,47
18.10.2023	24:00	268,41	18039,38	18018,13	3046,94
ИТОГО:		19,08	1997,21	1997,58	322,47

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	TG<min	+ TG>max	+ Тд.о.
720,00	= 322,47	+ 0,0	+ 397,53	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 42,594 Гкал

Представитель
тепло(водо)снабжающей
абонента

Представитель
организации

TR = 336
14 = 4520



Q = 24,531 Тккал