

Организация "ООО "Управлядом ЮГ Подмосквья"
 Адрес ул. Новая, д.25
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____
 Номер Договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 363832

Год: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= мм
 Годр.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= мм
 ГП : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.09.2023 по 18.10.2023 № 22.10.23

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, объем, м3			M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН	Работы Тр	
19.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.5	19.6	-0.1	0.0	-0.6	-0.5	0.00	24.00	
20.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.7	20.8	-0.1	0.0	-0.6	-0.5	0.00	24.00	
21.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.9	20.9	-0.0	0.0	-0.6	-0.5	0.00	24.00	
22.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.5	21.5	-0.0	0.0	-0.6	-0.5	0.00	24.00	
23.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	21.6	-0.0	0.0	-0.6	-0.5	0.00	24.00	
24.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.6	20.7	-0.1	0.0	-0.7	-0.5	0.00	24.00	
25.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.5	19.5	-0.0	0.0	-0.7	-0.5	0.00	24.00	
26.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.9	18.9	-0.0	0.0	-0.7	-0.5	0.00	24.00	
27.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.7	19.2	-0.1	0.0	-0.7	-0.5	0.00	24.00	
28.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.2	20.2	-0.0	0.0	-0.7	-0.5	0.00	24.00	
29.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.3	19.4	-0.1	0.0	-0.6	-0.5	0.00	24.00	
30.09.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.2	18.2	-0.0	0.0	-0.6	-0.5	0.00	24.00	
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.1	18.2	-0.1	0.0	-0.6	-0.5	0.00	24.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.9	18.0	-0.1	0.0	-0.6	-0.5	0.00	24.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	52.1	43.0	9.0	0.0	6.7	5.9	0.00	24.00	
04.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	52.1	42.8	9.3	0.0	6.5	5.8	0.00	24.00	
05.10.23	1.124	120.49	122.0313	120.38	121.4453	0.11	50.3	41.3	9.0	0.0	6.2	5.6	0.00	24.00	
06.10.23	1.629	180.85	183.0176	180.58	182.0723	0.27	48.9	40.8	8.1	0.0	6.5	5.8	0.00	24.00	
07.10.23	1.593	196.13	198.3574	195.99	197.5645	0.13	51.2	42.6	8.7	0.0	6.7	5.9	0.00	24.00	
08.10.23	1.800	207.43	209.9902	207.43	209.2324	-0.00	52.1	43.0	9.0	0.0	6.7	5.9	0.00	24.00	
09.10.23	1.856	205.12	207.7402	204.96	206.7891	0.15	44.5	37.9	6.9	0.0	6.8	6.1	0.00	24.00	
10.10.23	2.253	204.14	207.0039	203.71	205.5742	0.44	44.5	37.9	6.9	0.0	6.9	6.0	0.00	24.00	
11.10.23	1.793	214.94	217.3262	215.00	216.6582	-0.07	44.4	38.1	6.3	0.0	6.9	6.0	0.00	24.00	
12.10.23	1.499	217.46	219.5234	219.0820	219.0820	-0.13	44.4	37.9	6.9	0.0	6.9	6.0	0.00	24.00	
13.10.23	1.488	220.21	222.3320	220.38	221.9238	-0.17	44.4	37.9	6.8	0.0	6.9	6.0	0.00	24.00	
14.10.23	1.441	219.98	222.0586	220.12	221.6543	-0.14	44.4	37.9	6.6	0.0	6.9	5.9	0.00	24.00	
15.10.23	1.411	219.98	222.0703	220.12	221.6738	-0.14	44.6	38.2	6.4	0.0	6.8	5.9	0.00	24.00	
16.10.23	1.546	219.90	222.0898	220.06	221.6504	-0.16	45.7	38.6	7.0	0.0	6.9	6.0	0.00	24.00	
17.10.23	1.906	219.86	222.4688	220.00	221.8203	-0.14	50.0	41.4	8.7	0.0	6.9	6.0	0.00	24.00	
18.10.23	1.758	224.37	226.8398	224.55	226.3086	-0.18	48.1	40.3	7.8	0.0	7.0	6.0	0.00	24.00	
Итого	23.097	2870.85	2902.8496	2870.85	2893.4492	-0.01	48.3	40.3	8.0	0.0	2.7	2.4	0.02	719.98	0.02

Показания интеграторов КМ-5


Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Тр

18.10.23 24:00	291.161	24934.94	24885.13	25294.84	25110.41	6982.59
19.09.23 00:00	268.065	22064.09	22014.28	22391.99	22216.96	6262.61
Итого	23.097	2870.85	2870.85	2902.85	2893.45	719.98

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм.работы _____ 719.98_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.020_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



TP = 336 c.
TIC = 430 c.

291.696 TWh