

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.10.2023 по 21.11.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.2Теплосчетчик МКТС: № 013480-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.10.23	1.458	432.50	432.75	-0.29	41.4	38.0	3.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
24.10.23	2.011	430.88	431.13	-0.26	47.6	43.0	4.6	6.9	4.0	24.00	0.00	
25.10.23	2.472	429.81	430.06	-0.24	52.8	47.1	5.7	6.9	4.0	24.00	0.00	
26.10.23	2.581	428.56	428.81	-0.24	53.9	47.9	6.0	6.9	4.0	24.00	0.00	
27.10.23	2.485	428.06	428.31	-0.23	53.1	47.3	5.8	6.9	4.0	24.00	0.00	
28.10.23	2.281	427.00	427.25	-0.22	51.0	45.7	5.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
29.10.23	2.282	426.44	426.56	-0.23	50.8	45.5	5.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
30.10.23	1.852	425.88	426.19	-0.21	46.1	41.8	4.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
31.10.23	1.221	425.69	425.81	-0.21	38.6	35.8	2.8	6.9	4.0	24.00	0.00	
01.11.23	1.145	425.00	425.25	-0.22	38.4	35.8	2.6	6.9	4.0	23.99	0.01	Эл
02.11.23	1.339	424.88	425.06	-0.23	40.7	37.6	3.1	6.9	4.0	24.00	0.00	
03.11.23	1.855	424.44	424.75	-0.24	46.5	42.2	4.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
04.11.23	1.821	423.75	423.94	-0.24	46.0	41.8	4.3	7.0	4.0	24.00	0.00	
05.11.23	1.211	423.56	423.81	-0.25	38.6	35.8	2.8	6.9	4.0	24.00	0.00	
06.11.23	1.171	423.13	423.38	-0.26	38.5	35.8	2.7	6.9	4.0	24.00	0.00	
07.11.23	1.175	422.88	423.19	-0.27	38.4	35.7	2.7	6.9	4.0	24.00	0.00	
08.11.23	1.342	421.75	422.00	-0.25	40.1	36.9	3.1	6.9	4.0	24.00	0.00	
09.11.23	1.616	418.31	418.56	-0.28	43.6	39.8	3.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
10.11.23	1.525	415.38	415.69	-0.28	42.3	38.7	3.6	6.8	4.0	24.00	0.00	
11.11.23	1.614	414.88	415.13	-0.28	43.4	39.5	3.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
12.11.23	1.541	414.56	414.81	-0.26	42.7	39.0	3.7	6.8	4.0	24.00	0.00	
13.11.23	1.738	414.19	414.50	-0.28	44.5	40.3	4.2	6.8	4.0	24.00	0.00	
14.11.23	1.808	414.63	414.88	-0.28	45.2	40.9	4.3	6.7	4.0	24.00	0.00	
15.11.23	1.943	413.81	414.13	-0.29	47.1	42.5	4.6	6.7	4.0	24.00	0.00	
16.11.23	2.097	415.13	415.44	-0.29	48.9	43.9	5.0	6.7	4.0	24.00	0.00	
17.11.23	2.609	422.94	423.19	-0.29	54.5	48.4	6.1	6.9	4.0	24.00	0.00	
18.11.23	3.120	423.00	423.31	-0.30	60.2	52.8	7.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
19.11.23	3.298	421.38	421.69	-0.31	62.1	54.3	7.8	6.8	4.0	24.00	0.00	
20.11.23	3.185	421.38	421.69	-0.29	60.9	53.3	7.5	6.8	4.0	24.00	0.00	
21.11.23	3.483	420.88	421.19	-0.29	63.6	55.4	8.2	6.8	4.0	24.00	0.00	
Итого:	59.281	12674.63	12682.44	-7.80	47.4	42.8	4.6	6.8	4.0	719.99	0.01	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.11.23 24:00	3855.793	582234.88	552831.19	66467.92
22.10.23 24:00	3796.512	569560.25	540148.75	65747.93
Итого:	59.281	12674.63	12682.44	719.99

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 719.99 чСуммарное время отказа: 0.01 ч = 0.01 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv > min(DG)$ $Gv > max(DG)$ $dt < min(Dt)$ Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36