

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 01.10.2023 по 18.10.2023 *по 22.10.23*Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.2Теплосчетчик МКТС: № 013480-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
01.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	22.6	23.6	-1.1	-0.1	4.0	24.00	0.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.0	22.1	-1.1	-0.1	4.0	24.00	0.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.8	22.0	-1.2	-0.1	4.0	24.00	0.00	
04.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.3	25.4	-4.1	1.6	4.0	23.99	0.01	Dt
05.10.23	0.847	161.06	161.00	-0.02	50.2	45.0	5.2	5.4	4.0	24.00	0.00	Dt
06.10.23	1.823	420.69	421.00	-0.25	48.4	44.1	4.3	6.5	4.0	24.00	0.00	
07.10.23	1.843	410.19	410.25	-0.06	48.2	43.7	4.5	6.7	4.0	24.00	0.00	
08.10.23	1.885	396.56	396.63	-0.07	48.4	43.7	4.7	6.6	4.0	24.00	0.00	
09.10.23	1.889	387.63	387.44	0.18	47.4	42.6	4.8	6.6	4.0	24.00	0.00	
10.10.23	2.184	371.00	371.31	-0.32	49.5	43.7	5.9	6.5	4.0	24.00	0.00	
11.10.23	1.925	404.69	405.00	-0.31	46.8	42.1	4.7	6.8	4.0	24.00	0.00	
12.10.23	1.295	400.81	401.13	-0.34	39.5	36.3	3.2	6.8	4.0	24.00	0.00	
13.10.23	1.245	400.19	400.50	-0.33	38.8	35.7	3.1	6.7	4.0	24.00	0.00	
14.10.23	1.297	400.00	400.38	-0.35	40.0	36.8	3.2	6.6	4.0	24.00	0.00	
15.10.23	1.129	399.75	400.13	-0.35	38.4	35.6	2.8	6.6	4.0	24.00	0.00	
16.10.23	1.328	398.75	399.06	-0.34	40.5	37.2	3.3	6.6	4.0	23.99	0.01	Эл
17.10.23	1.805	398.38	398.69	-0.31	45.5	41.0	4.5	6.7	4.0	24.00	0.00	
18.10.23	1.686	398.19	398.50	-0.31	44.0	39.8	4.2	6.7	4.0	24.00	0.00	
Итого:	22.180	5347.88	5351.00	-3.16	44.4	40.3	4.1	5.2	4.0	431.97	0.03	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
18.10.23 24:00	3789.236	567854.63	538441.81	65652.60
30.09.23 24:00	3767.056	562506.75	533090.81	65220.63
Итого:	22.180	5347.88	5351.00	431.97

*Tp = 14 x 24 = 336 ч.**Tn = 432 ч.*Отчетный период: 432.00 чВремя работы: 431.97 чСуммарное время отказа: 0.03 ч
$$0.01 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.02$$

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36*Q = 281,577 тсаи*