

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 23.10.2023 по 21.11.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.3Теплосчетчик МКТС: № 051106-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.10.23	0.802	223.57	224.60	-1.03	41.3	37.8	3.6	6.3	5.5	24.00	0.00	
24.10.23	1.112	223.07	224.29	-1.22	47.6	42.6	5.0	6.3	5.5	24.00	0.00	
25.10.23	1.363	222.63	224.01	-1.39	52.7	46.6	6.1	6.3	5.5	24.00	0.00	
26.10.23	1.436	222.04	223.43	-1.39	53.8	47.3	6.5	6.3	5.5	24.00	0.00	
27.10.23	1.385	221.68	223.05	-1.37	53.0	46.7	6.2	6.3	5.4	24.00	0.00	
28.10.23	1.274	221.27	222.56	-1.30	50.9	45.2	5.8	6.3	5.5	24.00	0.00	
29.10.23	1.269	220.92	222.20	-1.28	50.7	45.0	5.7	6.3	5.5	24.00	0.00	
30.10.23	1.021	220.48	221.62	-1.14	46.0	41.3	4.6	6.3	5.5	24.00	0.00	
31.10.23	0.686	220.25	221.13	-0.88	38.6	35.5	3.1	6.3	5.5	24.00	0.00	
01.11.23	0.646	220.03	220.93	-0.90	38.4	35.5	2.9	6.3	5.5	24.00	0.00	
02.11.23	0.754	219.96	220.94	-0.98	40.8	37.3	3.4	6.3	5.5	24.00	0.00	
03.11.23	1.032	219.87	221.00	-1.13	46.5	41.8	4.7	6.4	5.5	24.00	0.00	
04.11.23	0.998	219.62	220.74	-1.12	46.0	41.4	4.5	6.4	5.6	24.00	0.00	
05.11.23	0.668	219.40	220.29	-0.89	38.6	35.6	3.0	6.3	5.5	24.00	0.00	
06.11.23	0.648	219.25	220.14	-0.89	38.5	35.6	2.9	6.3	5.5	24.00	0.00	
07.11.23	0.649	219.17	220.04	-0.87	38.4	35.5	3.0	6.3	5.5	24.00	0.00	
08.11.23	0.743	218.56	219.47	-0.91	40.1	36.7	3.4	6.3	5.5	24.00	0.00	
09.11.23	0.890	216.81	217.81	-1.01	43.5	39.5	4.1	6.3	5.4	24.00	0.00	
10.11.23	0.844	215.37	216.32	-0.96	42.3	38.4	3.9	6.2	5.4	24.00	0.00	
11.11.23	0.894	214.93	215.91	-0.98	43.4	39.2	4.2	6.2	5.4	24.00	0.00	
12.11.23	0.851	214.84	215.79	-0.95	42.7	38.7	3.9	6.3	5.5	24.00	0.00	
13.11.23	0.966	214.78	215.77	-0.99	44.5	40.0	4.5	6.2	5.4	24.00	0.00	
14.11.23	1.008	214.78	215.77	-0.99	45.2	40.5	4.7	6.2	5.4	24.00	0.00	
15.11.23	1.085	214.73	215.80	-1.07	47.1	42.0	5.0	6.2	5.3	24.00	0.00	
16.11.23	1.179	215.19	216.32	-1.13	48.9	43.4	5.5	6.2	5.3	24.00	0.00	
17.11.23	1.469	219.19	220.54	-1.36	54.5	47.8	6.7	6.3	5.4	24.00	0.00	
18.11.23	1.768	219.55	221.10	-1.54	60.0	52.0	8.0	6.3	5.4	24.00	0.00	
19.11.23	1.871	218.88	220.47	-1.60	62.0	53.4	8.5	6.3	5.3	24.00	0.00	
20.11.23	1.794	218.55	220.10	-1.55	60.7	52.5	8.2	6.3	5.1	24.00	0.00	
21.11.23	1.960	218.31	219.93	-1.62	63.5	54.5	9.0	6.3	5.4	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>33.065</b>	<b>6567.66</b>	<b>6602.09</b>	<b>-34.43</b>	<b>47.3</b>	<b>42.3</b>	<b>5.0</b>	<b>6.3</b>	<b>5.4</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.11.23 24:00	317.321	51750.54	52108.32	9633.27
22.10.23 24:00	284.256	45182.88	45506.23	8913.27
<b>Итого:</b>	<b>33.065</b>	<b>6567.66</b>	<b>6602.09</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv&lt;min(ДГ) Gv&gt;max(ДГ) dt&lt;min(Dt)

Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36