

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 19.09.2023 по 18.10.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.3Теплосчетчик МКТС: № 051106-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.7	18.7	1.1	-0.0	0.0	24.00	0.00	
20.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.1	18.8	1.3	-0.0	0.0	24.00	0.00	
21.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.7	19.5	1.2	-0.0	0.0	24.00	0.00	
22.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.1	19.9	1.1	-0.0	0.0	24.00	0.00	
23.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.9	19.7	1.3	-0.0	0.0	24.00	0.00	
24.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.9	19.5	1.4	-0.0	0.0	24.00	0.00	
25.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.4	20.2	1.2	-0.0	0.0	24.00	0.00	
26.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.0	19.8	1.2	-0.0	0.0	24.00	0.00	
27.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.6	19.5	1.1	-0.0	0.0	24.00	0.00	
28.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.3	19.2	1.1	-0.0	0.0	24.00	0.00	
29.09.23	0.000	0.01	0.00	0.01	20.2	19.2	1.0	-0.0	0.0	24.00	0.00	
30.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.2	19.0	1.2	-0.0	0.0	24.00	0.00	
01.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	20.3	19.1	1.1	-0.0	0.0	24.00	0.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.9	18.9	1.0	-0.0	0.0	24.00	0.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.4	18.4	1.0	-0.0	0.0	24.00	0.00	
04.10.23	0.000	0.01	0.00	0.01	18.6	17.9	0.6	2.4	0.0	24.00	0.00	
05.10.23	0.572	93.68	94.03	-0.35	49.0	43.0	6.0	4.3	0.0	24.00	0.00	
06.10.23	1.124	226.65	227.62	-0.97	48.4	43.5	4.8	5.9	0.0	24.00	0.00	
07.10.23	1.124	221.90	223.03	-1.13	48.1	43.2	5.0	6.1	0.0	24.00	0.00	
08.10.23	1.128	215.24	216.34	-1.10	48.3	43.2	5.2	6.1	3.0	23.98	0.02	Эл
09.10.23	1.076	206.93	207.89	-0.96	47.4	42.2	5.2	6.0	5.3	24.00	0.00	
10.10.23	1.187	193.18	194.02	-0.85	49.5	43.3	6.1	6.1	5.4	24.00	0.00	
11.10.23	1.052	210.33	211.29	-0.96	46.8	41.8	5.0	6.3	5.6	24.00	0.00	
12.10.23	0.723	208.33	209.04	-0.71	39.5	36.0	3.5	6.2	5.5	24.00	0.00	
13.10.23	0.687	207.81	208.52	-0.71	38.8	35.5	3.3	6.1	5.4	24.00	0.00	
14.10.23	0.717	207.31	208.09	-0.78	40.0	36.5	3.5	6.1	5.4	24.00	0.00	
15.10.23	0.630	206.92	207.68	-0.76	38.4	35.4	3.0	6.1	5.4	24.00	0.00	
16.10.23	0.735	206.67	207.50	-0.82	40.5	36.9	3.5	6.1	5.4	24.00	0.00	
17.10.23	0.987	206.49	207.45	-0.95	45.5	40.7	4.8	6.2	5.5	24.00	0.00	
18.10.23	0.925	206.23	207.13	-0.90	44.0	39.5	4.5	6.2	5.5	24.00	0.00	
Итого:	12.667	2817.70	2829.63	-11.93	44.4	40.0	4.5	2.9	1.9	719.98	0.02	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.10.23 24:00	280.235	44293.26	44612.07	8817.27
18.09.23 24:00	267.568	41475.56	41782.44	8097.28
Итого:	12.667	2817.70	2829.63	719.98

$T_p = 14 \times 24 = 0,02 = 335,982$
 $T_c = 432$

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 719.98 чСуммарное время отказа: 0.02 ч = 0.02 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv = \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$ Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36