

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 23.10.2023 по 21.11.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.6Теплосчетчик МКТС: № 010766-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.10.23	1.602	445.44	0.00	445.47	41.7	38.1	3.6	7.0	5.9	24.00	0.00	
24.10.23	2.273	443.63	0.00	443.59	48.6	43.5	5.1	7.0	5.9	24.00	0.00	
25.10.23	2.733	442.19	0.00	442.19	53.2	47.0	6.2	7.1	5.9	24.00	0.00	
26.10.23	2.863	440.88	0.00	440.91	54.3	47.8	6.5	7.0	5.9	24.00	0.00	
27.10.23	2.688	440.44	0.00	440.41	52.7	46.7	6.1	7.0	5.9	24.00	0.00	
28.10.23	2.509	439.69	0.00	439.69	51.0	45.3	5.7	7.0	5.9	24.00	0.00	
29.10.23	2.520	438.94	0.00	438.97	51.0	45.3	5.7	7.0	5.9	24.00	0.00	
30.10.23	1.848	438.94	0.00	438.88	44.3	40.1	4.2	7.0	5.9	24.00	0.00	
31.10.23	1.325	439.00	0.00	439.03	38.7	35.7	3.0	7.0	5.9	24.00	0.00	
01.11.23	1.225	438.56	0.00	438.56	38.5	35.7	2.8	7.0	5.9	24.00	0.00	
02.11.23	1.566	438.00	0.00	438.03	42.1	38.6	3.6	7.0	5.9	24.00	0.00	
03.11.23	2.040	437.19	0.00	437.16	46.9	42.3	4.7	7.1	6.0	24.00	0.00	
04.11.23	1.843	436.94	0.00	436.97	44.8	40.6	4.2	7.1	6.0	24.00	0.00	
05.11.23	1.279	437.25	0.00	437.25	38.7	35.8	2.9	7.0	5.9	24.00	0.00	
06.11.23	1.252	437.00	0.00	436.97	38.6	35.8	2.8	7.0	5.9	24.00	0.00	
07.11.23	1.259	436.75	0.00	436.78	38.6	35.8	2.9	7.0	5.9	24.00	0.00	
08.11.23	1.494	434.63	0.00	434.56	41.0	37.6	3.4	7.0	5.9	23.99	0.01	ЭлDt
09.11.23	1.707	431.19	0.00	431.19	43.6	39.6	4.0	7.0	5.9	24.00	0.00	
10.11.23	1.652	428.63	0.00	428.69	42.7	38.8	3.8	6.9	5.9	24.00	0.00	
11.11.23	1.742	427.88	0.00	427.84	43.6	39.5	4.1	7.0	5.9	24.00	0.00	
12.11.23	1.637	427.81	0.00	427.81	42.4	38.6	3.8	7.0	5.9	24.00	0.00	
13.11.23	1.871	427.31	0.00	427.28	44.9	40.5	4.4	6.9	5.8	24.00	0.00	Эл
14.11.23	1.997	427.38	0.00	427.44	46.0	41.4	4.7	6.9	5.8	24.00	0.00	
15.11.23	2.114	427.13	0.00	427.09	47.4	42.4	4.9	6.9	5.8	24.00	0.00	
16.11.23	2.322	427.94	0.00	427.94	49.5	44.1	5.4	6.9	5.8	24.00	0.00	
17.11.23	3.019	436.56	0.00	436.59	56.0	49.1	6.9	7.1	5.9	24.00	0.00	
18.11.23	3.520	435.19	0.00	435.19	60.9	52.8	8.1	7.1	6.0	24.00	0.00	
19.11.23	3.675	433.88	0.00	433.88	62.3	53.8	8.5	7.0	5.9	24.00	0.00	
20.11.23	3.561	433.44	0.00	433.44	61.0	52.8	8.2	7.0	5.9	24.00	0.00	
21.11.23	3.918	432.69	0.00	432.69	64.2	55.2	9.0	7.0	5.9	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>65.052</b>	<b>13062.44</b>	<b>0.00</b>	<b>13062.47</b>	<b>47.6</b>	<b>42.7</b>	<b>5.0</b>	<b>7.0</b>	<b>5.9</b>	<b>719.99</b>	<b>0.01</b>	<b>ЭлDt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.11.23 24:00	4952.904	666071.25	390540.31	76608.00
22.10.23 24:00	4887.852	653008.81	390540.31	75888.01
<b>Итого:</b>	<b>65.052</b>	<b>13062.44</b>	<b>0.00</b>	<b>719.99</b>

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 719.99 чСуммарное время отказа: 0.01 ч
$$0.01 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.01$$

Откл.эл-пит.(Эл)    Неисправн.(Не)    Gv<min (DG)    Gv>max(DG)    dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36