

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 01.10.2023 по 18.10.2023 22.10.23Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.6Теплосчетчик МКТС: № 010766-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
01.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.9	20.2	-0.3	1.1	0.1	24.00	0.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.3	19.6	-0.3	1.0	0.0	24.00	0.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	19.0	19.3	-0.3	1.0	0.0	24.00	0.00	
04.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	18.9	19.1	-0.2	1.0	0.1	24.00	0.00	
05.10.23	0.539	125.56	125.59	-0.02	51.9	47.6	4.3	3.5	2.4	23.97	0.03	Dt
06.10.23	1.079	308.69	309.47	-0.77	47.7	44.2	3.5	6.7	5.4	24.00	0.00	
07.10.23	1.243	317.75	318.56	-0.82	48.7	44.8	3.9	6.9	5.6	24.00	0.00	
08.10.23	1.231	330.19	330.59	-0.42	48.5	44.7	3.7	6.8	5.7	24.00	0.00	
09.10.23	1.493	340.56	339.72	0.80	47.7	43.4	4.4	6.7	5.7	24.00	0.00	
10.10.23	2.203	375.25	374.22	1.03	50.2	44.3	5.9	6.8	5.9	24.00	0.00	
11.10.23	1.915	412.81	216.69	196.19	45.4	40.8	4.6	7.0	5.9	24.00	0.00	
12.10.23	1.350	415.31	0.00	415.28	39.0	35.7	3.2	6.8	5.9	24.00	0.00	
13.10.23	1.381	414.25	0.00	414.25	39.5	36.2	3.3	6.8	5.8	24.00	0.00	
14.10.23	1.325	413.31	0.00	413.31	39.5	36.3	3.2	6.8	5.8	24.00	0.00	
15.10.23	1.202	412.63	0.00	412.66	38.5	35.6	2.9	6.7	5.8	24.00	0.00	
16.10.23	1.501	411.88	0.00	411.88	41.4	37.8	3.6	6.8	5.8	24.00	0.00	
17.10.23	1.935	410.94	0.00	410.95	46.0	41.3	4.7	6.8	5.9	24.00	0.00	
18.10.23	1.766	410.69	0.00	410.66	43.9	39.6	4.3	6.8	5.8	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>20.163</b>	<b>5099.81</b>	<b>2014.84</b>	<b>3084.99</b>	<b>44.2</b>	<b>40.2</b>	<b>3.9</b>	<b>5.3</b>	<b>4.3</b>	<b>431.97</b>	<b>0.03</b>	<b>Dt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.10.23 24:00	4879.939	651233.19	390540.31	75792.04
30.09.23 24:00	4859.776	646133.38	388525.47	75360.07
<b>Итого:</b>	<b>20.163</b>	<b>5099.81</b>	<b>2014.84</b>	<b>431.97</b>

Отчетный период: 432.00 чВремя работы: 431.97 чСуммарное время отказа: 0.03 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.03  
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36Q = 25,92