

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.10.2023 по 21.11.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.1/1Теплосчетчик МКТС: № 018399-1Версия МКТС: 2.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.10.23	0.615	86.71	86.80	-0.09	41.0	33.9	7.1	5.5	5.5	24.00	0.00	
24.10.23	0.839	86.44	86.56	-0.12	47.1	37.4	9.7	5.5	5.5	24.00	0.00	
25.10.23	1.012	86.22	86.34	-0.12	52.2	40.4	11.8	5.5	5.5	24.00	0.00	
26.10.23	1.060	85.97	86.09	-0.13	53.3	40.9	12.3	5.5	5.5	24.00	0.00	
27.10.23	1.025	85.82	85.95	-0.13	52.4	40.4	12.0	5.5	5.5	24.00	0.00	
28.10.23	0.951	85.67	85.81	-0.14	50.4	39.3	11.1	5.5	5.5	24.00	0.00	
29.10.23	0.961	85.51	85.65	-0.13	50.1	38.9	11.3	5.5	5.5	24.00	0.00	
30.10.23	0.788	85.36	85.51	-0.14	45.4	36.2	9.3	5.6	5.6	24.00	0.00	
31.10.23	0.545	85.33	85.49	-0.15	38.2	31.8	6.4	5.5	5.5	24.00	0.00	
01.11.23	0.518	85.25	85.40	-0.16	38.1	32.0	6.1	5.6	5.6	24.00	0.00	
02.11.23	0.595	85.16	85.31	-0.15	40.4	33.4	7.0	5.5	5.5	24.00	0.00	
03.11.23	0.782	85.03	85.17	-0.14	46.0	36.8	9.2	5.6	5.6	24.00	0.00	
04.11.23	0.770	84.95	85.10	-0.15	45.5	36.4	9.1	5.7	5.7	24.00	0.00	
05.11.23	0.529	84.97	85.13	-0.16	38.3	32.1	6.2	5.6	5.6	24.00	0.00	
06.11.23	0.513	84.92	85.08	-0.17	38.2	32.2	6.0	5.6	5.5	24.00	0.00	
07.11.23	0.507	84.87	85.04	-0.17	38.1	32.1	6.0	5.6	5.6	24.00	0.00	
08.11.23	0.564	84.61	84.77	-0.16	39.8	33.1	6.7	5.5	5.5	24.00	0.00	
09.11.23	0.671	83.86	84.02	-0.16	43.1	35.1	8.0	5.5	5.5	24.00	0.00	
10.11.23	0.635	83.31	83.47	-0.16	41.9	34.3	7.6	5.5	5.5	24.00	0.00	
11.11.23	0.671	83.13	83.29	-0.16	43.0	34.9	8.1	5.5	5.5	24.00	0.00	
12.11.23	0.653	83.10	83.27	-0.16	42.3	34.4	7.9	5.6	5.6	24.00	0.00	
13.11.23	0.720	83.06	83.22	-0.16	44.0	35.4	8.7	5.5	5.5	24.00	0.00	
14.11.23	0.741	83.05	83.21	-0.16	44.7	35.8	9.0	5.5	5.5	24.00	0.00	
15.11.23	0.796	83.00	83.16	-0.16	46.6	37.0	9.6	5.5	5.5	24.00	0.00	
16.11.23	0.860	83.12	83.27	-0.15	48.3	38.0	10.4	5.5	5.5	24.00	0.00	
17.11.23	1.068	84.55	84.70	-0.14	53.9	41.3	12.6	5.6	5.6	24.00	0.00	
18.11.23	1.275	84.62	84.74	-0.12	59.3	44.3	15.1	5.6	5.6	24.00	0.00	
19.11.23	1.350	84.36	84.49	-0.13	61.2	45.2	16.0	5.5	5.5	24.00	0.00	
20.11.23	1.315	84.23	84.35	-0.13	60.0	44.3	15.6	5.5	5.5	24.00	0.00	
21.11.23	1.429	84.11	84.24	-0.12	62.6	45.6	17.0	5.5	5.5	24.00	0.00	
Итого:	24.758	2540.30	2544.62	-4.32	46.9	37.1	9.8	5.5	5.5	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.11.23 24:00	99.191	14042.29	14034.53	6632.23
22.10.23 24:00	74.432	11501.99	11489.92	5912.23
Итого:	24.758	2540.30	2544.62	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Дт)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36