

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес ул. Российская д. 18
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Российская 10
 Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 394856

Свод. :
 Год. :
 ГИ :
 М3/ч Ду = мм
 М3/ч Ду = мм
 л/имп

Послужная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 07.10.2023 по 22.10.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3						Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
07.10.23	0.486	79.83	80.5879	77.99	78.5332	1.84	44.1	37.9	6.2	0.0	-0.1	5.0	15.44	8.56	D	
08.10.23	1.547	217.81	220.4570	212.75	214.6387	5.07	50.2	43.0	7.2	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00		
09.10.23	1.573	189.15	191.6113	184.48	186.1582	4.67	52.0	43.6	8.4	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00		
10.10.23	1.562	149.93	151.9492	146.14	147.4102	3.79	53.1	42.5	10.5	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00		
11.10.23	1.370	124.65	126.1816	121.31	122.2148	3.35	50.3	39.1	11.1	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00		
12.10.23	0.950	123.78	124.8711	120.33	121.0273	3.46	42.5	34.7	7.8	0.0	-0.0	6.1	0.00	24.00		
13.10.23	0.923	120.08	121.1113	116.72	117.3770	3.36	42.0	34.2	7.8	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00		
14.10.23	0.915	118.57	119.6074	115.26	115.9297	3.31	42.4	34.5	7.8	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00		
15.10.23	0.808	118.41	119.3613	115.12	115.7461	3.30	40.8	33.7	6.9	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00		
16.10.23	1.000	118.28	119.3809	115.05	115.7461	3.23	43.8	35.3	8.6	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00		
17.10.23	1.330	117.88	119.7246	114.77	115.5977	3.11	49.9	38.4	11.4	0.0	-0.0	4.9	0.00	24.00		
18.10.23	1.249	117.38	119.7246	114.29	115.0820	3.09	48.7	37.9	10.8	0.0	-0.0	7.7	0.00	24.00		
19.10.23	1.173	118.49	119.7441	115.34	116.1016	3.14	46.9	36.9	10.0	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00		
20.10.23	1.250	120.81	122.1621	117.67	118.4824	3.14	48.1	37.7	10.5	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00		
21.10.23	1.441	116.34	117.8320	113.31	114.1621	3.02	51.8	39.3	12.5	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00		
22.10.23	1.411	115.06	116.5293	112.06	112.8984	3.00	51.5	39.1	12.4	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00		
Итого	18.989	2066.46	2089.3926	2012.59	2027.1055	53.88	47.8	38.5	9.3	0.0	-0.1	5.3	15.44	368.56	15.44	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
22.10.23	24:00	217.862	20436.15	20051.49	20727.11	20233.34	5635.30
07.10.23	00:00	198.873	18369.68	18038.91	18637.71	18206.24	5266.74
Итого		18.989	2066.46	2012.59	2089.39	2027.11	368.56

Лучетный период _____ 384.00_час. Период норм. работы _____ 368.56_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 15.439_час. Период G>min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель _____
 Представитель теплоснабжающей _____
 Страница 1

