

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"		Номер абонента:	Котельная											
Тип прибора:	КМ-5-2		Номер прибора:	394204											
Адрес дома:	ул. Российская 20/13,		Система:	Отп											
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2023 по 18.10.2023															
<i>по 22.10.23</i>															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	16,56	0,17	-0,06	-0,08	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	16,87	0,17	-0,05	-0,08	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	17,26	0,2	-0,05	-0,08	0,56	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	17,5	0,17	-0,06	-0,08	0,34	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	17,65	0,22	-0,05	-0,08	3,66	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	17,78	0,24	-0,05	-0,08	9,47	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	18,0	0,24	-0,05	-0,09	12,46	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	17,69	0,2	-0,06	-0,08	0,21	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	17,21	0,19	-0,06	-0,06	0,51	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	16,91	0,19	-0,06	-0,04	0,27	
29.09	0,00	0,00	10,98	0,00	10,98	0,00	11,00	-11,00	17,1	16,89	0,22	-0,06	-0,03	5,34	
30.09	0,00	0,00	8,52	0,00	8,52	0,00	8,53	-8,53	17,2	16,99	0,21	-0,05	-0,02	4,93	
01.10	0,00	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,09	-6,09	17,29	17,11	0,18	-0,05	-0,02	0,11	
02.10	0,00	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,63	-3,63	16,81	16,69	0,12	-0,05	-0,02	0,0	
03.10	0,00	0,00	2,19	0,00	2,19	0,00	2,19	-2,19	16,28	16,14	0,15	-0,06	-0,02	0,01	
04.10	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	-1,59	16,1	15,94	0,16	-0,05	-0,02	0,01	
05.10	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	-1,30	15,98	15,82	0,16	-0,06	-0,02	0,0	
06.10	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13	-1,13	15,74	15,58	0,15	-0,05	-0,02	0,0	
07.10	0,32	90,72	88,53	2,20	0,00	91,58	89,24	2,34	44,12	40,49	3,64	-0,02	1,41	8,65	
08.10	0,29	91,89	90,83	1,06	0,00	92,89	91,69	1,21	47,63	44,36	3,27	0,01	3,7	12,8	
09.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	15,5	-0,02	-0,04	3,9	0,07	
10.10	0,47	57,23	55,48	1,74	0,00	57,98	56,00	1,98	52,21	44,02	8,19	-0,03	4,0	16,42	
11.10	1,22	158,84	155,16	3,68	0,00	160,76	156,51	4,25	50,06	42,29	7,77	0,01	4,08	24,0	
12.10	0,99	162,03	157,93	4,10	0,00	163,45	158,95	4,50	42,34	36,14	6,2	0,01	4,14	24,0	
13.10	1,03	160,22	156,80	3,42	0,00	161,59	157,75	3,84	41,95	35,4	6,55	0,0	4,08	24,0	
14.10	1,02	158,99	155,60	3,39	0,00	160,38	156,58	3,80	42,24	35,71	6,53	0,01	4,07	24,0	
15.10	0,91	159,51	156,09	3,42	0,00	160,78	157,00	3,77	40,51	34,69	5,82	0,02	4,09	24,0	
16.10	1,14	159,95	156,46	3,49	0,00	161,44	157,48	3,96	43,79	36,57	7,22	0,02	4,1	24,0	
17.10	1,51	159,48	156,03	3,46	0,00	161,38	157,24	4,14	49,77	40,2	9,56	0,03	4,02	24,0	
18.10	1,43	158,84	155,40	3,43	0,00	160,64	156,57	4,07	48,56	39,48	9,08	0,02	3,96	24,0	
Итого:	10,34	1517,69	1519,71	33,39	35,40	1532,86	35,45	2,39	45,29	37,88	7,40	0,01	3,79	267,83	
Показания интеграторов счётчика:						Классификация ошибок:									
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D - отключение по t1-t2 < min									
18.09.2023	24:00	215,93	20379,32	19683,32	4294,90	G - отключение по Gmin, Gmax									
18.10.2023	24:00	226,27	21897,01	21203,03	4562,72	E - функциональный отказ									
ИТОГО:						U - отключение питания									
Итого:						Итого:									
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Tdt < min	+	TG < mi	+	TG > max	+	Тд.о.	
720,00	=	267,83	+	0,0	+	452,17	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		27,79		Гкал		<i>Q = 13,787 Гкалч</i>									
Представитель						Представитель									
абонента						тепло(водо)снабжающей									
						организации									



Тр = 12 x 24 = 288 ч
Тн = 432 °C