

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.10.2023 по 21.11.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д. 42Теплосчетчик МКТС: № 011293-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.10.23	1.716	306.66	306.97	-0.30	46.5	40.8	5.6	4.2	4.1	24.00	0.00	
24.10.23	2.202	306.34	306.69	-0.33	52.1	44.9	7.2	4.2	4.1	24.00	0.00	
25.10.23	2.559	305.94	306.19	-0.24	55.8	47.5	8.4	4.2	4.1	24.00	0.00	
26.10.23	2.710	305.28	305.53	-0.25	57.5	48.6	8.9	4.2	4.1	24.00	0.00	
27.10.23	2.555	307.75	308.00	-0.27	56.1	47.8	8.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
28.10.23	2.288	307.22	307.59	-0.38	53.0	45.6	7.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
29.10.23	2.449	307.06	307.47	-0.39	54.6	46.6	8.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
30.10.23	1.820	305.28	305.75	-0.46	48.1	42.1	6.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
31.10.23	1.408	302.97	303.34	-0.39	42.9	38.3	4.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
01.11.23	1.296	305.03	305.47	-0.44	42.4	38.1	4.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
02.11.23	1.719	303.25	303.75	-0.49	47.0	41.3	5.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
03.11.23	2.017	301.78	302.19	-0.43	50.7	44.0	6.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
04.11.23	1.802	301.84	302.28	-0.40	48.1	42.1	6.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
05.11.23	1.200	302.44	302.84	-0.43	40.5	36.5	4.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
06.11.23	1.196	302.09	302.59	-0.49	40.4	36.4	4.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
07.11.23	1.262	307.50	307.94	-0.44	41.0	36.9	4.1	4.3	4.1	24.00	0.00	
08.11.23	1.531	301.81	302.25	-0.43	44.3	39.2	5.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
09.11.23	1.715	301.66	302.06	-0.41	46.8	41.1	5.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
10.11.23	1.694	299.75	300.13	-0.39	46.2	40.6	5.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
11.11.23	1.760	299.06	299.44	-0.37	47.1	41.2	5.9	4.2	4.1	24.00	0.00	
12.11.23	1.656	299.13	299.56	-0.45	45.9	40.3	5.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
13.11.23	1.861	300.44	300.78	-0.33	48.3	42.1	6.2	4.2	4.1	24.00	0.00	
14.11.23	1.990	298.97	299.31	-0.34	49.7	43.1	6.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
15.11.23	2.029	300.03	300.44	-0.39	50.3	43.6	6.8	4.2	4.1	24.00	0.00	
16.11.23	2.219	298.72	298.94	-0.23	52.4	45.0	7.4	4.2	4.1	24.00	0.00	
17.11.23	2.791	298.06	298.09	-0.02	58.4	49.0	9.4	4.2	4.1	24.00	0.00	
18.11.23	3.357	297.81	297.44	0.39	64.7	53.4	11.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
19.11.23	3.376	297.78	297.38	0.42	65.3	54.0	11.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
20.11.23	3.356	297.88	297.41	0.43	64.9	53.6	11.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
21.11.23	3.602	297.78	296.94	0.85	67.4	55.3	12.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
Итого:	63.133	9067.31	9074.75	-7.43	50.9	43.9	7.0	4.2	4.1	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Гкаб, ч
21.11.23 24:00	4039.848	495070.78	495383.97	66272.62
22.10.23 24:00	3976.716	486003.47	486309.22	65552.62
Итого:	63.133	9067.31	9074.75	720.00

Q = 63,133 Гкал

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 720.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36