

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 19.09.2023 по 22.10.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Российская д. 42Теплосчетчик МКТС: № 011293-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.2	16.0	0.2	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
20.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.8	16.5	0.3	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
21.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.0	16.4	0.5	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
22.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.2	16.7	0.5	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
23.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.4	17.0	0.4	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
24.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.6	17.2	0.5	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
25.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.7	17.3	0.4	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
26.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.0	16.8	0.2	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
27.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.0	16.7	0.3	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
28.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.7	16.5	0.2	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
29.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.9	16.6	0.3	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
30.09.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.1	16.7	0.4	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
01.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	17.0	16.7	0.3	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
02.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	15.9	16.1	-0.2	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
03.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	15.9	16.0	-0.1	-0.2	-0.3	24.00	0.00	
04.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.4	16.4	0.0	3.7	2.3	24.00	0.00	
05.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.0	16.0	-0.0	5.5	4.3	24.00	0.00	
06.10.23	0.000	0.00	0.00	0.00	16.0	19.9	-3.9	5.7	4.3	24.00	0.00	
07.10.23	1.454	278.13	276.97	1.19	46.3	41.1	5.2	5.5	4.9	24.00	0.00	
08.10.23	2.325	390.13	389.00	1.14	51.5	45.5	6.0	5.7	5.4	24.00	0.00	
09.10.23	2.359	389.69	388.72	0.95	52.5	46.4	6.1	5.8	5.5	24.00	0.00	
10.10.23	2.409	368.59	368.16	0.45	53.9	47.4	6.5	5.1	4.8	24.00	0.00	
11.10.23	1.924	319.97	319.91	0.03	49.5	43.5	6.0	4.4	4.2	24.00	0.00	
12.10.23	1.407	309.69	309.69	0.00	43.0	38.5	4.5	4.4	4.2	24.00	0.00	
13.10.23	1.502	309.81	309.88	-0.06	43.8	39.0	4.8	4.4	4.2	24.00	0.00	
14.10.23	1.418	305.59	305.72	-0.10	43.5	38.8	4.6	4.4	4.3	24.00	0.00	
15.10.23	1.324	302.59	302.75	-0.19	42.5	38.1	4.4	4.4	4.2	24.00	0.00	
16.10.23	1.717	300.25	300.41	-0.15	46.9	41.2	5.7	4.3	4.2	24.00	0.00	
17.10.23	2.020	293.81	294.00	-0.18	50.9	44.0	6.9	4.3	4.1	24.00	0.00	
18.10.23	1.874	294.13	294.25	-0.14	49.0	42.7	6.4	4.2	4.1	24.00	0.00	
19.10.23	1.808	297.97	298.16	-0.19	48.0	41.9	6.1	4.2	4.0	24.00	0.00	
20.10.23	1.912	302.81	303.03	-0.21	48.9	42.6	6.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
21.10.23	2.182	304.59	304.84	-0.25	51.5	44.3	7.2	4.2	4.1	24.00	0.00	
22.10.23	2.196	305.69	305.94	-0.26	52.1	44.9	7.2	4.2	4.1	24.00	0.00	
Итого:	29.831	5073.44	5071.41	2.05	48.6	42.7	5.9	2.5	2.3	816.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
22.10.23 24:00	3976.716	486003.47	486309.22	65552.62
18.09.23 24:00	3946.884	480930.03	481237.81	64736.62
Итого:	29.831	5073.44	5071.41	816.00

Отчетный период: 816.00 чВремя работы: 816.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv<min(ДГ)

Gv>max(ДГ)

dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

- 0 680